



Kielce, 7 kwietnia 2026 roku



UNP: 2601-26-021383

Sprawa:	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont instalacji elektrycznej w budynku IAS w Kielcach przy ul. Witosa 78B”
Znak sprawy:	2601-ILZ.260.1.2026
Kontakt:	Renata Zdeb – starszy specjalista tel. 41/3642637 e-mail: renata.zdeb@mf.gov.pl

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Szanowni Państwo,

przekazujemy odpowiedzi na zadane 1 oraz 2 kwietnia 2026 roku pytania dotyczące treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont instalacji elektrycznej w budynku IAS w Kielcach przy ul. Witosa 78B”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada projekt techniczny dla tego zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada projektu technicznego dla tego zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może udostępnić zestawienie materiałowe do przedmiaru robót?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zestawienia materiałowego do przedmiaru robót.

Pytanie nr 3

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 13 ppkt a i b jest zapis, że wzór osprzętu elektrycznego należy uzgodnić z Zamawiającym. Czy Zamawiający może przedstawić przykładowego producenta i model,

który spełniłby oczekiwania?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że w pozostałej części budynku zamontowany jest osprzęt gniazd i wyłączników elektrycznych firmy Kontakt Simon - podgrupa Basic. Nowy montowany osprzęt powinien być zbliżony pod względem wizualnym do już zamontowanego.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający zezwala na montaż gniazd w pomieszczeniach w systemie 45x45mm montowanych w korytach natynkowych PVC?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie gniazd w pomieszczeniach w systemie 45x45mm.

Pytanie nr 5

Czy jest konieczność dokładania zabezpieczenia dla każdego nowego obwodu elektrycznego, czy istniejące rozdzielnice posiadają takie zabezpieczenia? Jeżeli trzeba dołożyć zabezpieczenie to, czy wystarczy sam wyłącznik nadprądowy, czy należy zastosować też wyłącznik różnicowoprądowy?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że konieczne jest dołożenie zabezpieczenia dla każdego nowego obwodu elektrycznego. Jeśli w rozdzielnicach nie ma wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych należy je zamontować w istniejących tablicach.

Pytanie nr 6

Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagane parametry opraw. Nie jest wskazana skuteczność świetlna. Dla wymaganej mocy opraw 36-40W / minimum / możliwe są oprawy o strumieniu 3600-6000lm. a/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia mocy przy zachowaniu spełnienia wymagań normy PN-HD 60364? b/ Czy Zamawiający wskaże minimalną skuteczność świetlną??

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby oprawy LED miały moc od 36-40W. Strumień świetlny należy tak dobrać aby uzyskać natężenie światła min. 500 lux na blatach biurek, oraz 150-200 lux w ciągach komunikacyjnych. Zamawiający nie wskazuje minimalnej skuteczności świetlnej.

Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga montażu 213 opraw / panel 60X60 lub 120X30 / oraz 18 opraw o większym wymiarze / 120X60? /. a/ Czy wymagane są do części wilgotnych, magazynów, piwnicy oprawy o podwyższonym IP? b/ Zamawiający wymaga dostawy i montażu opraw awaryjnych. Brak wskazania w przedmiarze i podania parametrów w opisie. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby panele LED miały wymiary 60x60 lub 30x120 zakres tolerancji +/- 5 cm.

Zamawiający wymaga opraw o podwyższonym stopniu ochrony w pomieszczeniach piwnicznych o stopniu min. IP 44.

Informujemy że wymienione w przedmiarze w pozycji 12 oprawy są oprawami ewakuacyjnymi LED o następujących parametrach:

Oprawa autonomiczna – 230-240V 50-60Hz

Wyposażona w auto test

Moc źródła światła min. 3W

Czas świecenia lampy w trybie awaryjnym min. 1h

Kolor oprawy – biały

Pytanie nr 8

Jakie prace, poza instalacyjne, będzie wymagać Zamawiający / n.p. wynoszenie i wnoszenie wyposażenia?

Odpowiedź

Zamawiający określił wytyczne co do zadań dodatkowych np. wynoszenie i wnoszenie wyposażenia w OPZ w pkt. 14 ppkt. b i c.

Pytanie nr 9

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o planowane rozmieszczenia opraw oraz stan aktualny.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada aktualnego rozmieszczenia opraw oświetleniowych a rozmieszczenie nowych opraw należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie nr 10

Czy Wykonawca uzupełnia tynki i maluje sufity po demontażu starych opraw?

Odpowiedź

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzupełnienie tynków i malowanie sufitów po demontażu starych opraw, w zakresie wskazanym w OPZ w pkt 14 ppkt. a, pkt 29, pkt 35.

Pytanie nr 11

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej demontaży, prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź

Przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy do przygotowania oferty. Brakujące pozycje należy doliczyć do oferty. Zakres prac został opisany w OPZ w pkt.13 ppkt. d, pkt. 36.

Pytanie nr 12

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej utylizacji materiałów z demontaży, prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź

Przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy do przygotowania oferty. Brakujące pozycje należy doliczyć do oferty. Zakres prac został opisany w OPZ w pkt. 36.

Pytanie nr 13

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej rozbudowy istniejących rozdzielnic, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy do przygotowania oferty. Brakujące pozycje należy doliczyć do oferty.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że naprawa ścian i sufitów i przejść przez przegrody oraz ich przemalowanie obejmuje tylko fragmenty w obszarze prowadzonych prac, np. malujemy fragment odśloniętego sufitu po wymianie oprawy na inny rozmiar, a nie cały sufit w pomieszczeniu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że naprawa ścian i sufitów i przejść przez przegrody oraz ich przemalowanie obejmuje tylko fragmenty w obszarze prowadzonych prac, oraz zabrudzeń i uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca wykonuje "wyniesienie, przesuwanie, zabezpieczenie mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz ich ponowne wniesienie, ustawienie i wyczyszczenie, jeżeli zaistnieje taka konieczność", a Zamawiający przygotowuje puste meble i i rozłączone wyposażenie i ponownie je uzupełni.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że przygotowuje opróżnione meble i rozłączone wyposażenie i po ustawieniu ponownie je uzupełni.

Zmiany terminów

Zmianie ulega:

a) zapis ust. 1 Rozdziału X SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 12 maja 2026 roku - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”,

b) zapis ust. 1 Rozdziału XV SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **13 kwietnia 2026 r. o godzinie 10⁰⁰**. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zamówienia.”,

c) zapis ust. 3 Rozdziału XV SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 kwietnia 2026 r. o godzinie 11⁰⁰**.”.

Podstawa prawna

Art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach

Artur Jarosiński

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/