



Uwagi:

1. ramka kanałów wentylacyjnych szerokość 2cm
2. nawiewniki i wywiewniki oraz zawory należy pomalować na kolor, wg. branży architektonicznej - jeśli jest taki wymóg
3. dopasować nawiewniki i wywiewniki oraz zawory wentylacyjne do układu sufitów wg. branży architektonicznej i oświetlenia
- 4.należy wykonać rewizje na kanałach wentylacyjnych
5. klasa szczelności kanałów wg. normy

CADPLAN

SPÓŁKA Z O.O.

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.

15-536 BIAŁYSTOK

UL. SŁOWICZA 10

TEL. 506 10 90 94

TEL. 509 34 34 38

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU: PT

NAZWA: Przebudowa i remont pomieszczeń na II piętrze budynku głównego SP ZOZ w Łapach na potrzeby Oddziału Ginekologicznego

ADRES: ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

KAT. OBIEKTU: XI

JED. EWID.: 200206_4 ŁAPY

OBREB: 0001

ID DZIAŁKI: 200206_4.0001.715/5

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inż. Agnieszka Kozłowska upr. nr PDL/0042/POOS/08 (projektant)

mgr inż. Marta Froń-Kopczewska upr. nr PDL/0113/POOS/11 (sprawdzający)

mgr inż. Anna Papińska (opracował)

mgr inż. Kamil Kozłowski (opracował)

PODPISY:

SKALA:

bs

NR RYSUNKU:

Isv-03

DATA:

26 maja 2025 r.

NR STRONY:

Schemat - klimatyzacja

SKALA:

bs

NR RYSUNKU:

Isv-03

DATA:

26 maja 2025 r.

NR STRONY: