

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa toru łuczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Pobiedziskach**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 09.03.2026 r. zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją wskazano, iż dane konstrukcyjno-materiałowe dla projektowanej drogi, drogi rowerowej oraz miejsc postojowych zostaną określone w projekcie technicznym.

Jednocześnie wskazujemy, iż projekt techniczny nie został udostępniony w ramach dokumentacji postępowania.

Powyższe uniemożliwia określenie podstawowych parametrów inwestycji, w szczególności:

- konstrukcji nawierzchni,
- warstw technologicznych,
- rodzaju i parametrów materiałów,

co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości dokonania rzetelnej kalkulacji ceny oferty.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o:

1. udostępnienie projektu technicznego, do którego odwołuje się dokumentacja, lub
2. jednoznaczne określenie parametrów konstrukcyjno-materiałowych dla wskazanych elementów.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że podstawowe parametry inwestycji dotyczące konstrukcji nawierzchni, warstw technologicznych i ich grubości, rodzaju oraz parametry materiałów zostały określone w przedmiarze w poz. nr 5 i 6. Jednakże do wyceny budowy drogi i parkingów należy przyjąć nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubości 3 cm (jak w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.5.5) wg Katalogu WR-D-63, zamiast: nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm-warstwa wiążąca -(poz. 5/600) w ilości 861.3 m2 oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm – warstwa ścieralna (poz. 5/620) w ilości 861.3 m2. W załączeniu przekrój - Zał. nr 2.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający przekazuje informację o zmianie treści SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w:

- **opisie przedmiotu zamówienia.** W OPZ w pkt. 5.2. Roboty ziemne, dodaje się zapis: „*nadbudowa studni urządzeń podziemnych (kanalizacja deszczowa) z regulacją wysokościową pokryw*”. Załączniki: zmieniony OPZ oraz rysunek graficzny (Zał. nr 1).

– **SWZ w zakresie terminów:**

- 1) Terminu składania ofert: nowy termin: do dnia 02.04.2026 r. do godziny 16:00.**
- 2) Terminu otwarcia ofert: nowy termin: 02.04.2026 r. o godzinie 16.05.**
- 3) Termin związania ofertą: nowy termin: 01.05.2026 r.**

Zmiana ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2026r.

Ww. modyfikacje zmieniają zapisy SWZ są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego

Jakub Waligóra

Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji