

Podegrodzie, dn. 03.03.2026 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.7.2026

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Utworzenie 46 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Podegrodzie w miejscowości Stadła” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022–2029”

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na powyżej wymienione zadanie, Zamawiający udziela odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert:

Pytania z dnia 03.03.2026 r.:

1. Proszę o informację czy do zakresu przedmiotu zamówienia należy doliczyć zasilanie i sterowanie wentylatorami łazienkowymi. Wentylatory obsługujące łazienki znajdują się na dachu i sterownie nimi wymagać będzie przeciągnięcia linii kablowej pomiędzy parterem a dachem. Sufity w tych strefach są wykończone i dodatkowe kablowanie wiąże się z koniecznością odtworzenia sufitów po montażu kabla.

Odp. Tak.

2. W projekcie elektryczny przewidziano Przeciwpowozarowe Wyłączniki Prądu przy każdych drzwiach zewnętrznych. Proszę o informację czy należy przewidzieć doprowadzenie do każdego PWP kabli sterujących co prawdopodobnie będzie wiązało się z ingerencją w zakończony już zakres.

Odp. Tak.

3. Proszę o informację czy do przedmiotu zamówienia należy doliczyć uruchomienie , regulację i badanie wydajności central wentylacyjnych, które zostały zainstalowane w poprzednim etapie.

Odp. Tak.

4. Proszę o informację czy do przedmiotu zamówienia należy doliczyć regulację i uruchomienie ogrzewania podłogowego, które zostało wykonane w poprzednim etapie.

Odp. Tak.

5. Proszę o informację czy do przedmiotu zamówienia należy doliczyć pomiary oraz badanie natężenia instalację oświetlenia, które zostało wykonane w poprzednim etapie.

Odp. Tak.

6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem a projektem dotyczącej konieczności przełożenia drabiny elewacyjnej kolidującej z drzwiami w osi 3. Czy

należy to uwzględnić?

Odp. Tak.

7. Proszę o potwierdzenie czy do wyceny należy uwzględnić wymianę okna O005 w osi 6 na poddaszu z uwagi na ścianę oddzielenia pożarowego.

Odp. Tak, EI30.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SWZ.