

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

L.dz. G.261.2.2026

(wyłącznie drogą elektroniczną)

Białystok, 1 kwietnia 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana windy wewnętrznej w zabytkowym budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5”

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania w oferowanym urządzeniu podzespołów ogólnodostępnych, niewyposażonych w rozwiązania dedykowane, nieobjętych patentami ani innymi ograniczeniami producenta, które uniemożliwiałyby ich serwisowanie przez podmioty niezależne.

Zastosowanie ogólnodostępnych komponentów ma istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia szerokiego dostępu do usług konserwacyjnych po upływie okresu gwarancji oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w całym okresie użytkowania urządzenia. Jednocześnie rozwiązanie to zwiększa konkurencyjność na etapie późniejszej eksploatacji, co wpisuje się w zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tej kwestii.

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego ujęto w pkt. 9) Uwag (str. 4-5) Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). W przypadku zastosowania urządzenia wykonanego w technologii systemu nieotwartego, Zamawiający wymaga przekazania wszelkich kodów serwisowych i dedykowanego narzędzia serwisowego dla dostarczonej windy (patrz pkt. 3 str. 5 OPZ).

Pytanie 2

Dźwig będzie jeździł w budynku użyteczności publicznej. Czy należy spełnić wymagania stawiane w Standardach Dostępności lub innym dokumencie poprawiającym dostępność architektoniczną budynków? Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie następujących wymogów dot. nowych dźwigów poprzez wykonanie:

- Kontrastowego panelu dyspozycji na poziomie $LRV \geq 60$ względem ścian kabiny
- Wykluczenie instalowania dotykowych paneli dyspozycji
- Kontrastowości na przystankach (kontrast barwy wejścia do windy - ułatwienie dla osób niedowidzących)

- Zainstalowanie przycisków w panelu dyspozycji z alfabetem Braille'a z tłem kontrastującym względem panelu dyspozycji,
- Skróconej instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu z alfabetem Braille'a, zainstalowana w kabinie,
- Zainstalowanie pętli indukcyjnej w kabinie,
- Umieszczenie piętrowskazywacza nad każdym wejściem do dźwigu (powyżej 180cm)
- Lustra na ścianie tylnej, max. 40 cm od podłogi, min. na 190 cm

Odpowiedź:

Oprócz cech i funkcjonalności urządzenia/wyposażenia przedstawionych w dokumentacji projektowej i OPZ, Zamawiający wymaga:

- panel dyspozycji nie może być panelem dotykowym,
- panelu dyspozycji o kontrastowości w stosunku do ścian kabiny na poziomie LRV (Light Reflectance Value) > 60,
- przyciski panelu dyspozycji z oznakowaniem alfabetem Braille'a (wymagane normą PN-EN 81-70 przywołaną w OPZ) winne mieć tło kontrastujące względem panelu dyspozycji,
- zainstalowania w kabinie skróconej instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu, w tym opisaną alfabetem Braille'a (zgodnie z przepisami przywołanymi w OPZ: normą PN-EN 81-20, Dyrektywą Dźwigową 2014/33/UE)

Odnosnie:

- zainstalowania pętli indukcyjnej i lustra – opisano w pkt. 2 h) OPZ,
- zainstalowania piętrowskazywaczy - opisano w tabeli dot. parametrów technicznych i użytkowych projektowanego dźwigu str. 8 Projektu technicznego – Dźwig osobowy.

Pytanie 3

Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego?

Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. wymagane czasy reakcji), prosimy o wskazanie oczekiwań.

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca w okresie gwarancji odpowiedzialny jest za bezpłatne świadczenie usług konserwacji i pogotowia dźwigowego. Zagadnienia te opisano szczegółowo w umowie (§9 umowy oraz pkt. 3 d) OPZ (str. 6).

Pytanie 4

Z uwagi na to, że dźwig jeździ w budynku użyteczności publicznej, prosimy o wprowadzenie wymogu posiadania przez Wykonawcę stosownych uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie modernizacji, wytwarzania i montażu dźwigów oraz dołączenie ich skanów do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Ze względu na konieczność zainstalowania drzwi szybowych ognioodpornych EI30, prosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia do składanej oferty certyfikatu ognioodporności zaproponowanych drzwi szybowych.

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie materiałów/wyrobów/ urządzeń posiadających wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, które są elementem dokumentacji odbiorowej zgodnie z §7 umowy. Wymagania w tym zakresie przywołano również w pkt. 7) i 9) Uwag (str. 4-5) OPZ.

Pytanie 6

W dokumentacji projektowej parametry techniczne i użytkowe projektowanego dźwigu wskazują na min. wysokość kabiny 2100 mm, a na rysunkach będących załącznikami do dokumentacji została wrysowana kabina o wysokości 2200 mm. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana minimalna wysokość kabiny projektowanego dźwigu to 2100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość kabiny winna wynosić 220 cm.

Pytanie 7

W Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdz. XXII, pkt. 2 ppkt. 2 Zamawiający wskazuje na kryteria oceny zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji. Najpierw zostało wskazane, że maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 96 miesięcy, natomiast w tabelce niżej maksymalnie punktowanym okresem gwarancji jest 120 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i maksymalnie punktowanym okresem gwarancji jest wskazane 96 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 120 miesięcy (zamiast omyłkowo wpisanych 96 miesięcy).

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dodatkowych wymagań w zakresie pożarowym względem dźwigu oprócz: podłączenia do centrali ppoż i instalacji drzwi ognioodpornych.

Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie wyszczególnione w np. scenariuszu pożarowym, prosimy o ich konkretne sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z wymaganiami ujętymi w OPZ w ramach zadania w zakresie „pożarowym” Wykonawca obowiązany jest do:

- montażu drzwi szybowych EI30,
- wykonania systemu zjazdu pożarowego (zintegrować z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru) zgodnego ze scenariuszami pożarowymi,
- aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w tym opracowanie scenariuszy pożarowych dla windy na wypadek zadziałania SAP (czujek pożarowych lub ROP-ów):
 - scenariusz podstawowy: zjazd na przystanek podstawowy, tj. „niski parter” (wyjście z budynku również dla osób z niepełnosprawnością),

- scenariusz alternatywny na wypadek pożaru kondygnacji przystanku podstawowego, tj. zjazd alternatywny na „wysoki parter”.

Jacek Dzięgielewski

Dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

/Podpisano elektronicznie/