

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

L.dz. G.261.2.2026

(wyłącznie drogą elektroniczną)

Białystok, 3 kwietnia 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana windy wewnętrznej w zabytkowym budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5”

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 9

W nawiązaniu do opublikowanych odpowiedzi na pytania umieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego, a dokładnie do pytania i odpowiedzi nr 6 – wnosimy o zmianę wymogu dot. wysokości kabiny i zachowanie minimalnej wysokości kabiny (min. 2100 mm) zgodnie z parametrami technicznymi i użytkowymi projektowanego dźwigu.

Istniejący szyb jest bardzo nietypowy (zaniżone podszybie – zaniżone nadszybie). Ze względu na konieczność zmiany technologii zaprojektowania i wykonania urządzenia, z uwagi na stan istniejący, zainstalowanie nowego dźwigu z kabiną min. 2200 mm jest technicznie niemożliwe. Prosimy o zachowanie min. wysokości kabiny zgodnie z dokumentacją projektową tj. min. wysokość 2100 mm.

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę techniczne uwarunkowania wykonania kabiny o wysokości 2200 mm, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kabiny o maksymalnej wysokości konstrukcyjnej wynikającej z parametrów szybu, lecz nie mniejszej niż 2100 mm „w świetle”, tj. wysokości od wykończonych powierzchni sufitu i posadzki.

Jacek Dzięgielewski

Dyrektor
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

/Podpisano elektronicznie/