



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 12.03.2026 roku

ZPI.271.4.2026

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej”.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zakres obejmuje dostosowanie szerokości oraz długości dróg ewakuacyjnych do obowiązujących wymagań?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje dostosowanie szerokości oraz długości dróg ewakuacyjnych do obowiązujących wymagań.

Pytanie nr 2

Czy zakres obejmuje korektę wymiarów otworów drzwiowych oraz przejść w ciągach ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli są to otwory zewnętrzne.

Pytanie nr 3

Czy zakres obejmuje przebudowę, wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu do wymaganej klasy odporności ogniowej np. poprzez wymianę okładzin z płyt g-k?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje zabezpieczenie konstrukcji dachu do wymaganej klasy odporności ogniowej oraz jej ewentualnego wzmocnienia do wymaganej klasy pożarowej.

Pytanie nr 4

Czy zakres obejmuje wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru (SSP)?

Odpowiedź:

Niniejsze Zamówienie nie obejmuje wyposażenie obiektu w SSP.

Pytanie nr 5

Czy zakres obejmuje wykonanie systemu automatycznego oddymiania oraz napowietrzania klatki schodowej?

Odpowiedź:

Niniejsze Zamówienie nie obejmuje zakresem systemu automatycznego oddymiania oraz napowietrzania klatki schodowej.

Pytanie nr 6

Czy zakres obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budowa instalacji hydrantowej nie jest przedmiotem zamówienia. Proszę o zapoznanie z zakresem prac wynikającym z PFU.

Pytanie nr 7

Czy zakres obejmuje uwzględnienie podziału budynku na strefy pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, (jeżeli Zamawiający posiada informację, proszę o udostępnienie)?

Odpowiedź:

Tak jeśli na etapie prac projektowych wyniknie konieczność to, w pracach termomodernizacyjnych należy uwzględnić podział budynku na strefy pożarowe.

Pytanie nr 8

czy zakres obejmuje opracowanie scenariusza pożarowego wraz z integracją systemów bezpieczeństwa pożarowego, oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem punktu 6.8.4 PFU w związku z przewidywaną instalacją oświetlenia awaryjnego „w zakresie wykonawcy będzie wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Jeżeli ekspertyza wskaże na konieczność wykonania powyższych, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania.

Pytanie nr 9

Czy zakres obejmuje wyposażenie złącza energetycznego w certyfikowany wyłącznik PWP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie przewiduje wyposażenia złącza w certyfikowany PWP.

Pytanie nr 10

Czy zakres obejmuje wykonanie innych robót wynikających z konieczności zapewnienia zgodności obiektu z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź:

Wszystkie prace obejmujące swoim zakresem termomodernizację muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Pytanie nr 11

Czy wymiana instalacji oświetlenia podstawowego ma polegać tylko na wymianie opraw czy również na wymianie okablowania? Czy jeżeli wymiana okablowania wchodzi w zakres postępowania to można ją wykonać natynkowo? Czy instalacja oświetlenia awaryjnego może zostać wykonana natynkowo?

Odpowiedź:

Zakres jak i sposób wykonania został opisany w punktach 6.8.3 i 6.8.5 PFU.