

Brenna, dnia 07.08.2018r.

**Urząd Gminy w Brennej
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna**

Dotyczy: **WARUNKÓW TECHNICZNYCH ROZBUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO
BUDYNKÓW**

Niniejszym informujemy, że istnieje rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brennej w rejonie Kormany, Leśników przy ul. Kormany, Drożyska, Topolowa, dar Kisiały, Leśników, Wiązowa i Łączka na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków przez wykonanie sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 mm w punktem włączenia przy ul. Głębiec nr dz. 920/1 (rządne studni 369,46/366,89).
2. Planowana budowa do sieci kanalizacyjnej może być wykonana wyłącznie na podstawie projektu technicznego opracowanego przez uprawnionego projektanta po uzyskaniu warunków technicznych.
3. Projekt należy opracować w 4 egzemplarzach i uzgodnić z:
 - Rejonem Energetycznym Cieszy ul. Frysztacka 50
 - Rozdzielnią Gazu Skoczów ul. Łęgowa 54
 - Rejonem Telekomunikacji Cieszyn ul. Matejki 2
 - Działem Drogowym Urzędu Gminy Brenna
 - Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Brennej.
4. Przed przystąpieniem do opracowania PT należy uzyskać pisemną zgodę:
 - właścicieli nieruchomości, przez które projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej,
 - właścicieli nieruchomości, do których zaprojektuje się sieć kanalizacyjną,
5. Koszty wykonania inwestycji j.w. ponosi inwestor.
6. ZBGK zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze końcowym inwestycji.
7. Wydane Warunki Techniczne są ważne 2 lata.

DYREKTOR

mgr inż. Robert K. Mielcz