

Kostrzyn, dnia 22.05.2024 r.

Zakład Komunalny w Kostrzynie  
ul. Poznańska 2  
62-025 Kostrzyn

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Nr 154/W/2024

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Kostrzyn, ul. Kórnicka /DZIAŁKA NR 1575/61, 1574/1 oraz Wróblewo  
DZIAŁKA NR 22, 29/2 Województwo: Wielkopolskie, Gmina Kostrzyn.

### I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Podajemy warunki na wykonanie sieci kanalizacyjnej:

#### Sieć kanalizacyjna:

- Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wybudować w działkach 1575/61, 1574/1 obręb Kostrzyn oraz w działkach 22, 29/2 obręb Wróblewo z rur PCV klasy S lite o złączach kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. Przy projektowaniu studni należy zapewnić dojazd dla sprzętu specjalistycznego.
- Miejsca włączenia – istniejąca studnia betonowa zlokalizowana w dz. nr ewid.: 1575/61 obręb Kostrzyn.
- W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków na terenie działki nr 29/2 należy posadzić przepompownię ścieków.
- Rurociąg tłoczny należy wykonać poprzez włączenie do projektowanej studni rozprężnej.
- Włączenie kolektora tłoczego w studnie rozprężną wykonać jako szczelne z wylotem skierowanym na kinetę.
- Na sieciach w pasie jezdni, miejscach zmiany kierunku zaprojektować studnie betonowe  $\varnothing$  1000mm monolityczne wykonane z betonu B45. Kręgi łączone na uszczelkę. Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym osadzony na uszczelce gumowej. Wysokość kinety minimum 0,6 średnicy rurociągu.
- Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez włączenie do projektowanych studni betonowych na sieci zlokalizowanych w dz. nr , dopuszcza się dokonania włączeń poprzez montaż trójnika. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć studniami rewizyjnymi PCV  $\varnothing$  425 w odległości nie większej niż 1,0 metr od granicy działki. Przyłącza należy zaprojektować do wszystkich nieuzbrojonych działek.
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV  $\varnothing$  160mm z zachowaniem minimalnego spadku 3 %.
- Do obowiązków projektanta należy uzyskanie koniecznych decyzji, uzgodnień i oświadczeń.

- j) W celu zabezpieczenia budynków przed zalaniem ściekami należy zamontować zawory zwrotne przeciwwzalewowe do ścieków sanitarnych np. WaStop lub co najmniej porównywalne.
- k) Zabrania się odprowadzania wód opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

## II. INFORMACJE DLA INWESTORA.

1. Inwestor winien zlecić wykonanie dokumentacji (projekt techniczny) osobie lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Projektant wykona projekt techniczny sieci w oparciu o warunki wydane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie.
3. Dokonać uzgodnienia projektu technicznego w Zakładzie Komunalnym w Kostrzynie ul. Poznańska 2.
4. Dokonać uzgodnienia projektu technicznego na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym ul. Franowo 26, 61 – 302 Poznań.
5. Uzyskać stosowne decyzje zezwalające na budowę w Starostwie Powiatowym ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
6. Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić się do zarządcy drogi w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z decyzją o zajęciu pasa drogowego.

## III. UWAGI OGÓLNE.

1. Dokumentację projektową należy sporządzić w 4-ch egzemplarzach.
2. Inwestor wskaże geodetę, który dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Do protokołu odbioru Inwestor będzie wymagał 1 egz. mapy inwentaryzacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze szkicem połowym i wykazem współrzędnych.
4. W pasie gruntu o szerokości 1,5 m zlokalizowanego nad siecią kanalizacyjną zabrania się stosowania nasadzeń, zabudowy, utwardzania terenu, montażu ogrodzeń oraz innych trwałych konstrukcji budowlanych.
5. Warunki ważne są na okres 2 lat.

### Infrastruktura kanalizacyjna:

sprawę prowadzi:

Kinga Czechowska

tel. 61 6698942

e-mail: kinga.czechowska@zkkostrzyn.pl

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego  
w Kostrzynie  
mgr Kinga Czechowska

ZAKŁAD KOMUNALNY  
W KOSTRZYNI  
ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn  
tel. 61 669 89 40  
NIP 7361001097 REGON 632023635

\* Uwaga: Kto nie przestrzega zapisów § 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Kostrzyn, dnia 22.05.2024 roku

Dot: wniosku o uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ewid. 1575/61, 1574/1 ul. Kórnicka w Kostrzynie, działka nr 22, 29/2, Wróblewo, gmina Kostrzyn.

Działając w imieniu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie informuję, iż propozycja wrysowanej trasy i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, wkreślona na mapie do celów projektowych jest akceptowalna.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy w całości wykonać z rur PCV klasy S lite. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w dz. nr ewid. ul. Kórnicka w Kostrzynie, działka nr: 1575/61, 1574/1, Wróblewo, działka nr: 22, 29/2.

Jednocześnie informujemy, iż na trasie przebiegu projektowanego rurociągu kanalizacyjnego wystąpią kolizje (skrzyżowania) z istniejącą siecią na które należy zwrócić szczególną uwagę, jak również należy zachować odległości zapewniające swobodny dostęp przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w wykopach szerokoprzestrzennych.

Wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej przed zgłoszeniem do odbioru należy poddać czyszczeniu, a następnie inspekcji przy użyciu kamery natomiast rurociąg tłoczny należy poddać próbie ciśnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia, w Zakładzie Komunalnym w Kostrzynie w stanie odkrytym wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, celem odbioru.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu **61 669 89 42** lub **692-419-669**.

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego  
w Kostrzynie  
*mgr Kinga Czechowska*

**Otrzymają:**

- adresat  
- a/a

**Sprawę prowadzi:**

Kinga Czechowska  
tel. 692-419-669  
e-mail: kinga.czechowska@zkkostrzyn.pl

ZAKŁAD KOMUNALNY  
W KOSTRZYNIE  
ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn  
tel. 61 669 89 40  
NIP 7361001097, REGON 032023635