

Znak sprawy: RF.271.1.1.2026.FZ1

Kostrzyn, dnia 16.02.2026r.

Zamawiający:

Gmina Kostrzyn
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /
strona internetowa prowadzonego postępowania**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pzp pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kostrzyn

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Dotyczy cz. II zamówienia:** W opisie przedmiotu zamówienia nie ma wymienionych studni tworzywowych 425 na przyłączach. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie przyłącza należy zakończyć zaślepką, bez studni 425.
Odpowiedź: Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 Ø160mm - 13 kpl. (135,31m), posadowi studnie rewizyjne PP Ø425mm w ilości - 9 szt. Pozostałe przyłącza 4 szt. Zakończone zostaną zaślepką.
- Dotyczy cz. II zamówienia:** Proszę o informację kto jest dostawcą systemu monitoringu na przepompowniach ścieków, do kogo się zgłosić o wpięcie oraz podanie kosztów takiego wpięcia w przypadku firmy zewnętrznej.
Odpowiedź: Dostawcą systemu monitoringu dla lokalnych przepompowni ścieków jest firma: Usługi Elektryczne Adam Kabziński, SKWIERZYŃKA 4Ł, 75-016 Koszalin
- Dotyczy cz. II zamówienia:** Jakiej średnicy jest rurociąg tłoczny? Na schemacie pompowni wskazana jest średnica fi110 zaś na profilu rurociągu tłoczego fi90. Jakie SDR posiada rura?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 Ø90x8,2mm.
- Dotyczy cz. II zamówienia:** Proszę o ponowne załączenie pliku pt. „cz II przepompownia- uzupełnienie” ponieważ plik jest uszkodzony i nie można go otworzyć.
Odpowiedź: Po weryfikacji pliku na kilku komputerach Zamawiający informuje, że plik pn. „Zał. nr 10.6 dokum cz II uzupełnienie.7z” nie jest uszkodzony a każdy z dokumentów w nim zawartych jest możliwy do odczytania, w tym katalog „cz II przepompownia- uzupełnienie”. Zamawiający zaleca ponowne pobranie pliku i wypakowanie plików na dysk lokalny przed ich otwarciem (np. na Pulpit) za pomocą jednego z ogólnodostępnych i darmowych programów do kompresji i dekompresji plików, np. 7zip. Niemniej jednak, przychylając się do prośby wykonawcy zamawiający umieszcza ponownie ten plik: „Zał. nr 10.6 dokum cz II uzupełnienie.7z” na stronie postępowania.
- Dotyczy cz. I zamówienia:** Zgodnie z dokumentacją należy w części I zadania wykonać kanalizację w ulicy Wspólnej w Siekierkach Wielkich na odcinkach: S49-S45, S45-S12. W załączonym przedmiarze dla części I

zakres odpowiada tylko kanalizacji w ulicy Poznańskiej. Proszę o potwierdzenie, iż należy ująć w ofercie również zakres z ulicy Wspólnej w Siekierkach Wielkich.

Odpowiedź: W załączniku 10.2 dokum. cz. I i III Łąkowa + Wspólna / folder cz. I przedmiar ul. Wspólna, znajduje się przedmiar dotyczący ul. Wspólnej w Siekierkach Wielkich, który należy uwzględnić w ofercie.

6. **Dotyczy cz. I zamówienia:** ul. Wspólna Siekierki Wielkie. Wykonawca przejrzał całą załączoną dokumentację i stwierdza, iż nie ma w niej projektów z 2006 r. i 2024 r. Są projekty tylko z 2005r. Dodatkowo Wykonawca znalazł odcinek S49-S45 na rzucie rysunku 41 w projekcie z 2005r. Na rysunku nie ma długości odcinków ani rzędnych studni. Brak możliwości określenia głębokości posadowienia kanału. Brak jest profilu dla w/w odcinka – proszę o załączenie celem wykonania prawidłowej kalkulacji.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową z grudnia 2005 r. oraz Zał. Nr 1.1. do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia długość odcinka S49 w kierunku S44 naniesiona się na profilu 50/2. Profil nr 50/2 znajduje się w Zał. 10.2. dokum. cz. I i III Łąkowa + Wspólna/plik Technologia i konstrukcja.

7. **Dotyczy cz. I zamówienia:** Jeżeli jednak profil dla odcinka S49-S45 jest załączony do przedmiotowej dokumentacji proszę o KONKRETNE wskazanie projektu i numeru rysunku.

Odpowiedź: Profil dla przedmiotowego odcinka znajduje się w dokumentacji projektowej z grudnia 2005 r., nr rys. 50/2, zał. 10.2. dokum. cz. I i III Łąkowa + Wspólna/plik Technologia i konstrukcja.

8. **Dotyczy cz. I zamówienia:** ul. Wspólna Siekierki Wielkie. Wykonawca przejrzał całą załączoną dokumentację i stwierdza, iż nie ma w niej projektów z 2006 r. i 2024 r. Dodatkowo Wykonawca nie znalazł rzutu i profilu z odcinkiem S45-S12. Brak możliwości wykonania wyceny. Proszę o załączenie rysunków dla odcinka S45-S12.

Odpowiedź: Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku studni S12 znajduje się w dokumentacji projektowej wykonanej w styczniu 2024 r. Zał. 10.1 do SWZ dokum. cz. I Poznańska/plik Projekt budowa kanalizacji sanit. w ul. Poznańskiej w Siekierkach.

9. **Dotyczy cz. I zamówienia:** Jeżeli jednak rzut i profil dla odcinka S45-S12 są załączone do przedmiotowej dokumentacji proszę o KONKRETNE wskazanie projektu i numeru rysunku.

Odpowiedź: Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku studni S12 znajduje się w dokumentacji projektowej wykonanej w styczniu 2024 r. Zał. 10.1 do SWZ dokum. Cz. I Poznańska/plik Projekt budowa kanalizacji sanit. w ul. Poznańskiej w Siekierkach.

10. **Dotyczy cz. I zamówienia:** Zgodnie z dokumentacją należy w części I zadania wykonać roboty w ulicy Wspólnej w Siekierkach Wielkich na odcinkach: S49-S45, S45-S12. Proszę o informację czy na w/w odcinkach należy także dokonać odtworzenia nawierzchni? Ponieważ w załączonym przedmiarze dla części I zakres odpowiada tylko kanalizacji w ulicy Poznańskiej.

Odpowiedź: Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zał. 10.2 dokum. cz. I i III Łąkowa + Wspólna/cz. I przedmiar-ul. Wspólna.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur osłonowych stalowych w zamian rur osłonowych wykonanych z PE?

Odpowiedź: Autor opracowania w projekcie zaproponował wykonanie przejść poprzecznych dla rur osłonowych PE100 RC SDR11 Φ 140mm, Φ 280mm, Φ 400mm w technologii przecisku/przewiertu sterowanego. Alternatywnie dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych z zastosowaniem rur stalowych z zastosowaniem technologii przecisku hydraulicznego sterowanego z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym. Natomiast nie dopuszcza zastosowania przejść poprzecznych metodą udarową (wbijaniu urządzenia pneumatycznego) dla projektowanych średnic rur osłonowych: Φ 140mm, Φ 280mm, Φ 400mm

z uwagi na występujące przy tej technologii wibracje, które mogą spowodować uszkodzenia istniejących budynków i innych obiektów budowlanych w sąsiedztwie prowadzonych prac.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

1. Zamawiający modyfikuje rozdz. XVII pkt 1 SWZ w następujący sposób:

Było: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: **do dnia 20.02.2026r. do godz. 10.00**

Jest: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 24.02.2026r. do godz. 10.00**

2. Zamawiający modyfikuje rozdz. XVIII pkt 1 w następujący sposób:

Było: Otwarcie ofert nastąpi dnia **20.02.2026r. do godz. 10.30**

Jest: Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.02.2026r. do godz. 10.30**

3. Zamawiający modyfikuje rozdz. XIX pkt 1 w następujący sposób:

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 21.03.2026r.**

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 25.03.2026r.**

4. Zamawiający modyfikuje rozdz. III pkt 17 ppkt.3 w następujący sposób:

Było: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów;

Jest: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie aktualnych progów unijnych określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE na lata 2026–2027, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. poz. 1247).

W związku z modyfikacją SWZ Zamawiający w dniu dzisiejszym zmienił ogłoszenie o zamówieniu.