



	YDYzo 5x10mm2	YDYzo 5x10mm2	YDYzo 5x10mm2	YDYzo 5x2,5mm2	YKYzo 5x2,5mm2	YKYzo 5x2,5mm2	YDYzo 5x6,0mm2
	Z-SLS/NEOZ/3 + 3xD02 20A	Z-SLS/NEOZ/3 + 3xD02 35A	Z-SLS/NEOZ/3 + 3xD02 20A	CF16-63/4/0,03 CLS6-C20/3	CLS6-C20/3	CLS6-C20/3	CF16-63/4/0,03 CLS6-C32/3
	6,00	19,00	5,00	9,14	9,14	9,16	20,0
	Rozdzielnica R2_1 Piętro	Rozdzielnica R2_2 Piętro	Rozdzielnica R3 Poddasze	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji CK1-1	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji CK1-2	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji CK2	Centrala wentylacyjna CW1
	RG/07	RG/08	RG/09	RG/12	RG/13	RG/14	RG/15
	25	25	30	25	25	25	35

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-C-S

TYTUŁ	PROJEKT TECHNICZNY REMONT, PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 3 W GŁUBCZYCACH		
INWESTOR	GMINA GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 48 - 100 GŁUBCZYCE		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
LOKALIZACJA	JEDN. EWID. GŁUBCZYCE MIASTO OBREB: GŁUBCZYCE UL. WAŁOWA DZ. NR 312/1		
TYTUŁ	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG Arkusz 2		
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Jacek Marika upr. nr SLK/5668/PWOE/14		
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	inż. Lucyna Klich upr. nr 425/93		
OPRACOWAŁ	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1 48 - 100 Głubczyce tel. 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com skounal@wp.pl arch. Rafał Skounal		
DATA	26 LISTOPADA 2021		
WERSJUNKU	SKALA	-	
25.2-E			