



LEGENDA INSTALACJA WENTYLACJI - PODDASZE

Projektowany układ przewodów i kształtek typu Spiro, wywiewny W3, wywiewator wyciągowy dachowy - średnice, rodzaje i zestawienie elementów W3-1 do W1-19 wg opisu.

NH  
30 m 3/4



Istniejący system wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach szatni i zaplecza higienicznosanitarnego.

LEGENDA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

P1 – P6 PROJEKTOWANE PIONY ZASILAJACE PROWADZENIE W BRUZZDACH

# CENTRALNE OGRZEWANIE POZIOMY PODDASZE - STAL ZACISKOWA KAN-THERM STEEL

**UWAGA:**  
ROZPROWADZENIA POZIOME PO ŚCIANACH W OBIEKTACH - PODDASZE OBUDOWANE  
SYSTEMEM PRZECIWPÓŻAROWYM Z PŁYT GK.

### IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW:

Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie materiałem izolacyjnym w zależności od

- średnica wewnętrzna rurociągu do 22 mm – 20 mm;

- średnica wewnętrzna rurociągu od 22 mm do 35 mm – 30 mm;

- średnica wewnętrzna rurociągu od 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej.

NA POZIOMACH PODDASZA NIE STOSOWAĆ IZOLACJI.

REGULACJA:

- stała różnica ciśnień na pionach utrzymywania przez zawory regulacyjne oraz regulacja hydrauliczna pionów na zaworach nastawczych (zestaw typu ASV-I i ASV-PV- 6 kpl.);

- regulacja hydrauliczna poszczególnych grzejników na zaworach termostatycznych.

**UWAGA:**

1. NA PIONACH WYKONAĆ ODEJŚCIA MIĘDZY KONDYGNACJAMI, SCHODKOWY  
UKŁAD GRUBOŚCI ŚCIAN.

2. WYKONAĆ ODKRYWKI KONTROLNE DLA KAŻDEGO Z PIONÓW, WYKLUCZYĆ KOŁIZJE Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STROPÓW

TYTUŁ	PROJEKT TECHNICZNY REMONT I PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZESKOKA NR 3 W GŁUBCZYCAH
PROJEKTOWA	GMINA GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 48 - 100 GŁUBCZYCE
WYKONAWCA	INSTALACJE SANITARNE
LOKALIZACJA	OBJ. EWID. GŁUBCZYCE MIASTO OBJ. EWID. GŁUBCZYCE MIASTO UL. MALOWA DZ. NR 3/21
TYTUŁ	PROJEKT C.O. + WENTYLACJA RZUT PODDASZA
PROJEKTOWA	mgr inż. Jolanta Wierczok mgr inż. Dariusz Wierczok mgr inż. Dariusz Wierczok mgr inż. Karolina Wierczok
WYKONAWCA	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDL. S.C. ul. Rydygiera 1 100-200 GŁUBCZYCE p.n.m. 48-100 GŁUBCZYCE ul. Rydygiera 1 skrajnie nielegalnie os. Ref. Skrajnie
OPRACOWAŁ	mgr inż. 63023-Op
DATA	26.10.2024
WZGLĘDNY	04:15
WZGLĘDNY	1:50