

Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:

- 1 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 1 (pozostaje podłączenie pieca kaflowego w lokalu nr 4)
2 - wentylacja kuchni w lokalu nr 1 - należy podłączyć wentylację poziomym przewodem stalowym
5 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 1 (pozostaje wentylacja kuchni w lokalu 4)
6 - przewód do zaśniepienia w lokalu nr 1 (pozostaje wentylacja łazienki w lokalu 4)

bez zmian:

- 3 - piec kaflowy - bez zmian
4 - piec kaflowy - bez zmian
7 - piec gazowy lokal 7 - bez zmian

projektuje się przewód kominowy:

- a) z kuchni - 1 przewód do okapu
b) z łazienki - 1 przewód wentylacyjny
c) z łazienki - 1 przewód powietrzno-spalinowy

22KV//500/920 grzejnik stalowy płytowy
COS-STAN/150-50 grzejnik łazienkowy drabinkowy

przewody główne instalacji grzewczej

istniejąca do demontażu instalacja gazu

projektowana instalacja gazu

istniejący pion gazu

istniejąca instalacja gazu

przewody wentylacyjne - rura izolowana ocynkowana fi110/160
przewody wentylacyjne fi110 wewnątrz lokalu

pokój opis tabeli grzewczej pomieszczenia:
Ti=20°C Q=407W

- nazwa

- wymagana moc grzewcza

- założono temp. obliczeniowa wewn.

UWAGA:

- Wysokość pomieszczeń w stanie projektowanym
wykończonym min. 250cm
- projektowane wymiary otworów montażowych
zwyfikować przed zakupem stolarki drzwiowej

PT RZUT LOKALU
- INSTALACJA GRZEWCA, GAZ I WENTYLACJA

INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES	ul. Bankowa 23/1, Police		
INWESTYCJA:			
OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy	
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Agnieszka Cichocka	ZAP/0222/PWOS/10	
INSTALACJE SANITARNE	dr inż. Adam Knapinski	ZAP/0072/POOS/06	
INSTALACJE SANITARNE	dr inż. Adam Knapinski	ZAP/0072/POOS/06	
DATA:	08.2023		
SKALA:	1:50		
NR RYS.:	S-02		

- Uwaga:
- instalacja gazowa od pionu do gazomierza bez zmian
 - demontaż instalacji wewnętrznej gazowej
 - przewody instalacji grzewczej prowadzone nad posadzką
 - kanały wentylacyjne oraz spalینowo powietrzne :
prowadzić po dachu (zgodnie z jego spadkiem)
i zakończyć w odległości min -3m od krawędzi dachu

Rzut mieszkania
ul. Bankowa 23/1, Police

