

Fundusze Europejskie

na Rozwój Cyfrowy

ZP-BI.271.2.2026

Gołdap, dn. 13.02.2026 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy agregatu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Gminie Gołdap

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11 lutego 2026 r., informuje co następuje:

Treść zapytania:

Czy zamawiający potwierdza, że ze względu na to, że ma być dostarczony agregat mobilny, potwierdza, że silnik zamontowany w agregacie prądotwórczym musi spełniać normy spalin STAGE V.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby silnik zamontowany w agregacie prądotwórczym spełniał normę emisji spalin STAGE V.

Treść zapytania:

W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia agregat prądotwórczy ma być wyposażony w centralny uchwyt załadunkowy. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne cztery zaczepy do podnoszenia? Nie jest to istotny parametr, a konkretnie wskazuje na danego producenta. Ponadto jednopunktowy zaczep do podnoszenia jest gorszym rozwiązaniem w porównaniu do czterech zaczepów do podnoszenia, ponieważ cztery zaczepy do podnoszenia bardziej stabilizują urządzenie podczas jego podnoszenia i przenoszenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określające przedmiot zamówienia opisany SWZ i pozostawia je w dotychczasowym brzmieniu.

BURMISTRZ GOŁDAPI



Konrad Kazaniecki