

ZP-BI.271.2.2026

Gołdap, dn. 16.02.2026 r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy agregatu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Gminie Gołdap**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13 lutego 2026 r., informuje co następuje:

**Treść zapytania:**

Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V.

Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

W związku z powyższym prosimy o określenie: Czy zgodnie z Rozporządzeniem agregat mobilny należy dostarczyć z normą Stage V, gdyż zamawiający w specyfikacji nie wskazał miejsca montażu oraz rodzaju montażu wskazując jedynie cytujemy” **dostawa jednego agregatu prądotwórczego na platformie transportowej**”?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga, aby silnik spełniał normę emisji Stage 5.

Zamawiający informuje, że wybrał opcję posadowienia na platformie ze względu na bardzo ograniczone miejsce i brak możliwości instalacji agregatu stacjonarnego. Zasadnicze przeznaczenie agregatu będzie polegało na stacjonarnym działaniu w jednym określonym miejscu.

Kierownik  
Biura Informatyki  
*Piotr Mielniński*