

Poznań, dnia 12 marca 2026 r.

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-04/2026P**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.**

**„Dostawa i montaż linarium oraz urządzenia piaskownica ze wspinaczką i zjeżdżalnią na placu zabaw w parku im. Czarneckiego w Poznaniu”**

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 złożonym w dniu 11 marca 2026 r.

**Wniosek nr 1**

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie treści w OPZ. W "Informacji BIOZ" pkt. 1 znajduje się zapis o "demontażu, wywiezieniu i utylizacja istniejącego urządzenia zabawowego". W pozostałej dokumentacji brak jest informacji o takiej czynności przy realizacji zamówienia. Proszę o informację - czy opisany powyżej zakres prac należy wliczyć w koszty wykonania zadania? Jeżeli "Tak" to proszę o podanie wymiarów urządzenia, z jakich materiałów jest wykonane, jaki jest sposób fundamentowania.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest również demontaż istniejącego urządzenia "piaskownica z 2 wieżyczkami". Jest to urządzenie firmy Sun+ na rzucie kwadratu o wymiarach ca 3,60 m jeden bok. Fundamentowane w ok. 12 punktach na bryle fundamentowej o wymiarach około 30x30x15 cm, na głębokości pomiędzy 20 - 30 cm.



Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

- Magdalena Kizeweter -

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. PZP-aa

Przygotował: Adam Szymanowski