



Znak sprawy: ZDP.272.4.2026

Zapytania i odpowiedzi do SWZ

dot.: zamówienia pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej 1845P Nowa Wieś - Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P w m. Pęckowo do skrzyżowania z drogą powiatową 1850P w m. Ordzin na odcinku 2610 mb - część pierwsza od km 0+000 do km 1+250**”

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmian.) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z treścią udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr. 1: Prosimy o wyjaśnienie ilości projektowanych lamp, ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przy przejściu dla pieszych w km 1+170 mają być zastosowane znaki aktywne z pulsatorem LED – szt.2 zasilane solarnie oraz doświetlenie przejścia lampą LED z aktywnym znakiem D6 na pylonie - zasilanie hybrydowe (solarnie i wiatrowo) w ilości 1szt (zgodnie z przedmiarem).

Pytanie nr. 2: Prosimy również o doprecyzowanie czy i gdzie dokładnie ma się znajdować znak aktywny. Czy ma zostać zamontowana tablica sygnalizująca prędkość?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że znak – radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym ma być zamontowana zgodnie z projektem SOR w km 0+250.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Sylwia Kosicka