

Zamawiający  
**Miasto i Gmina Mordy**  
**ul. Kilińskiego 9**  
**08-140 Mordy**

Mordy, 24 lutego 2026 r.

WIN.271.4.4.2026.MI

**Do**  
**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „**Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy**” - Postępowanie Nr **WIN.271.4.2026** opublikowane w dniu **11.02.2026 r.** pod nr **2026/BZP 00107382**.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

W związku ze złożeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej: **ustawa Pzp**, udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek nr 1 z dnia 19.02.2026 r.**

##### **Pytanie 1:**

Prosimy o wskazanie docelowego sposobu odwodnienia projektowanych dróg tj. Odprowadzenie wód na tereny przyległe/tereny zielone czy poprzez projektowane rowy drogowe?

##### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Należy przyjąć odprowadzenie wód na tereny przyległe/tereny zielone, z zastosowaniem muld i rowków.

##### **Pytanie 2:**

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej wytrzymałości dla warstwy piasku stabilizowanego cementem w podbudowie pomocniczej, czy należy przyjąć stabilizację o  $R_m = 2,5$  MPa czy  $R_m = 5,0$  MPa?

##### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Należy przyjąć stabilizację co najmniej o  $R_m = 2,5$  MPa.

##### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach projektu Stałej Organizacji Ruchu należy przewidzieć oznakowanie dróg wewnętrznych ?

##### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Należy przewidzieć oznakowanie tylko w newralgicznych miejscach, takich jak zjazdy na drogi publiczne, ostre zakręty, itp.

#### **Wniosek nr 2 z dnia 20.02.2026 r.**

##### **Pytanie 4:**

Wykonawca wskazuje na rozbieżność między zapisami PFU a obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) określa wymiar 0,75 m jako standard dla drogi klasy L.

Zastosowanie przyjętej w PFU szerokości 0,50 m jest możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych (trudne warunki), które w naszej opinii tutaj nie zachodzą. W związku z powyższym, zasadne jest zachowanie normatywnej szerokości pobocza – 0,75m.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający dokonuje zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym zakresie. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie w dniu 24.02.2026 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

**Pytanie 5:**

Mimo przewidzianej w PFU rezygnacji z budowy poboczy na wskazanych odcinkach, Wykonawca wnioskuje o dodanie poboczy na drogach wewnętrznych, gdzie tego nie przewidziano o minimalnej szerokości (0,30–0,50 m). Jest to kluczowy element dla zapewnienia trwałości krawędzi jezdni oraz jej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi przez zjeżdżające pojazdy z jezdni. Brak bocznego podparcia konstrukcji nawierzchni znacząco przyspiesza proces jej degradacji i wykruszania krawędzi.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający podtrzymuje treść Programu Funkcjonalno-Użytkowego w tym zakresie.

**Wniosek nr 3 z dnia 23.02.2026 r.**

**Pytanie 6:**

Czy punkty graniczne określające pas drogowy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Nie, mapy wskazane w Części III Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowią materiał orientacyjny opisujący zakres zadania.

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ  
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Działając na podstawie **art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 - ust. 7** oraz **ust. 9** ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w następujący sposób:

**1. Część IX SWZ w brzmieniu:**

„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.03.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **31.03.2026** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**2. Część XII pkt 1 i pkt 2 SWZ w brzmieniu:**

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia 26.02.2026 r. do godz. 10<sup>00</sup>

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2026 r. o godz. 11<sup>00</sup> za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”

**otrzymują brzmienie:**

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia **02.03.2026 r. do godz. 10<sup>00</sup>.**

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **02.03.2026 r. o godz. 11<sup>00</sup>** za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.”

**3. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zawiadomienia.**

Działając na podstawie **art. 286 ust. 5 ustawy Pzp** Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami **art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3** przedłuża termin składania ofert. Wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert upływa w dniu **02.03.2026 r. o godz. 10:00**.

Na podstawie **art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy Pzp** treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95cb9503-ee53-4291-9215-12140c4c95b4>

zamieszczając jednocześnie treść zmienionych dokumentów zamówienia:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia;
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ i załączników stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

**BURMISTRZ**

*/-/ Łukasz Albin Wawryniuk*

Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie w dniu 24.02.2026 r.,
2. Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie w dniu 24.02.2026 r.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wnoszący zapytania,
2. a/a.

Publikacja:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95cb9503-ee53-4291-9215-12140c4c95b4>