



Rozdzielnica: SO	
Typ obudowy:	Thalassa PLAZ na wkopywanym fundamencie
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	54
Stopień ochrony IK:	10
Układ sieci:	TN-C-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	40 A
Prąd Icw:	-
Zasilanie:	dół
Odpiwy:	dół
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych			
INWESTOR: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite		PROJEKTOWAŁ:	