



Ostrowite, 12.02.2026 rok

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowite

Adres Zamawiającego:

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Nr postępowania OO.ZP.271.1.2026.TP

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: „Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite” , znak postępowania: OO.ZP.271.1.2026.TP**

### Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego dla trawy syntetycznej tkanej – tj. trawy produkowanej metodą tuftowania

#### **Uzasadnienie :**

Trawy produkowane metodą tkania są bardzo drogim produktem i w żaden sposób nie przekłada się to na jakość wyprodukowanej trawy. Nadmieniamy, że metoda produkcji trawy w żaden sposób nie ma wpływu na sprężystość, trwałość czy też amortyzację boiska. 95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmują metodę tuftowania. Trawy te instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla konkretnych typów trawy. Metoda tuftowania używana jest przez większość producentów nawierzchni syntetycznych, produkty wykonane tą metodą zostały zainstalowane na setkach obiektów na całym świecie.



Podkreślamy, że trawa tuftowana posiada co najmniej tożsame parametry użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe niż trawa tkana, a ponadto jest znacznie tańsza.

### **Odpowiedź 1**

W odpowiedzi na pytanie dotyczące dopuszczenia jako rozwiązania równoważnego trawy syntetycznej produkowanej metodą tuftowania, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz dokumentacji projektowej.

### **Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania trawy syntetycznej tkanej.**

Wymóg ten został określony w oparciu o analizę potrzeb Zamawiającego oraz planowany sposób i intensywność użytkowania obiektu. Przedmiotowe boisko będzie obiektem ogólnodostępnym, przeznaczonym do intensywnej eksploatacji, w szczególności przez dzieci i młodzież szkolną oraz lokalne grupy sportowe, co uzasadnia przyjęcie rozwiązań o podwyższonej trwałości i stabilności konstrukcyjnej. Zamawiający, działając na podstawie art. 99 ust. 1, i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest uprawniony do opisanego przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający jego uzasadnionym potrzebom, z zachowaniem zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji. Określenie wymogu zastosowania trawy tkanej ma na celu zapewnienie:

- a) zwiększonej trwałości nawierzchni w warunkach intensywnej eksploatacji,
- b) większej stabilności osadzenia włókien w konstrukcji podkładu,
- c) ograniczenia ryzyka wyrywania włókien i degradacji nawierzchni w długim okresie użytkowania,
- d) utrzymania stałych parametrów użytkowych i bezpieczeństwa w całym okresie gwarancji,
- e) optymalizacji kosztów utrzymania obiektu w cyklu jego życia.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający ma prawo do kształtowania wymagań technicznych adekwatnie do jego rzeczywistych potrzeb.

W ocenie Zamawiającego wymóg zastosowania trawy syntetycznej tkanej pozostaje proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, charakteru inwestycji oraz planowanej intensywności użytkowania obiektu.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania trawy syntetycznej wykonanej metodą tuftowania jako rozwiązania równoważnego.

Pozostałe zapisy SWZ i dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.