



Lidzbark, 03.03.2026r.

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13 – 230 Lidzbark

BiGK.271.1.4.2026

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Garbuzy w Lidzbarku**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: **2026/BZP 00118299/01** z dnia 19.02.2026r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

Proponujemy rozwiązanie, które w pełni zaspokoi potrzeby Zamawiającego oraz przyszłych użytkowników. System o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dynamicznych. Prosimy o uznanie i akceptację opisaną przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako lepszy lub co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym stadiony ze Świadectwami PZLA Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014 • Grubość całkowita [mm] min. 13 mm • Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1 • Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75 • Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36 • Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7 • Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6 • Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4 • Opór poślizgu [PTV]: Nawierzchnia sucha - 85 Nawierzchnia mokra - 59 Dokumenty nawierzchni • Atest PZH • Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08 • Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 • Badania WA • Badania WWA • Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB • Certyfikat WA product • Karta Techniczna • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej Prosimy o akceptację proponowanego przez nas rozwiązania Czy Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje zaproponowaną nawierzchnię jako rozwiązanie równoważne.

2) Pytanie:

Wnioskujemy o usunięcie żądania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Preferred Producer.

Uzasadnienie:

Certyfikat FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji. Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm. Ponadto, boisko będące przedmiotem zamówienia, nigdy nie będzie certyfikowane przez FIFA, ze względu na fakt, że certyfikacji podlegają jedynie obiekty pełnowymiarowe (powyżej 6 000m²).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia pochodziła od producenta posiadającego status FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee.

3) Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany przewidziano wyłącznie 60 m² nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź:

Do wymiany przewidziano wyłącznie 60m² nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnie z przedmiarem.

4) Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe parametry ze sztucznej trawy, aby otrzymać produkt o wysokiej jakości od producenta z zachodniej Europy:

- Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE o przekroju diamentu wzmocniony rdzeniem (dwa różne kolory włókien)
- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 370 mikronów
- Dtex: min. 16 200 dtex
- Waga włókna: min. 2 020 gr/m²
- Waga całkowita: min. 3 030 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 600 /m²
- Ilość włókien: min. 151 000/m²
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 66 N
- Przepuszczalność wody przez trawę min. 1 790 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system min. 1 030 mm/h
- Wytrzymałość łączenia klejonego min. 100 N/100mm
- Spód trawy poliuretanowy
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym FIFA

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality

Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);
- c) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulatu EPDM z recyklingu;
- d) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- f) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- h) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- i) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- j) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;
- k) Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”. Badanie musi być wydane przez laboratorium niezależne, akredytowane przez FIFA zgodnie z ISO/IEC 17025.

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przesłane pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz próbę wprowadzenia przez wykonawcę do SWZ oczekiwanych przez niego treści bądź modyfikacji SWZ do oczekiwanego przez wykonawcę stanu.

Zamawiający informuje ponadto, że zaproponowana nawierzchnia co najmniej w kilku parametrach znacznie odbiega od wymagań – bardzo niska przepuszczalność wody przez system, grubość włókna, parametry wytrzymałościowe.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz
 - b) wyjaśnienia Zamawiającego dot. SWZ
- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Burmistrz Lidzbarka

/-/ Andrzej Piątkowski