


1. Podsypka piaskowa.
2. Podbudowa z chudego betonu C12/15.
3. Dennica z kinetą monolityczną.  
Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie.
4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.
6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
7. Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.  
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm.  
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.
9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10. Właz żeliwny.
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3.

**Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.**

**Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelność min. W10, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.**



**UWAGA**  
Przed zamówieniem studni zweryfikować lokalizację włazu i stopni złazowych zapewniając usytuowanie ich w osi pasa ruchu.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp. k.</b><br><small>ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29, 15-797 Białystok<br/>796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl<br/>KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758</small> |  |   |
| INWESTOR:   | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku<br>Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37<br>15-522 Białystok                  |  |
| NAZWA OBIEKTU:  | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Rałowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja |   |
| STADIUM:  | PROJEKT WYKONAWCZY<br>BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA   | Numer rys.:<br>B  |
| NAZWA RYS.:   | STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000 mm<br>Z WŁAZEM ŻELIWNYM D400 I POKRYWĄ ODCIĄŻAJĄCĄ                           | Skala:<br>-   |
| ZESPÓŁ AUTORSKI:<br>Branża/Projektant   | Data:<br>12.2024   |   |
| SANITARNA / Projektant:<br>mgr inż. Izabela Kozłowska<br>PDL/0140/POOS/13<br>PDL/IS/0018/14   | Podpis:  |   |
| SANITARNA / Sprawdzający:<br>mgr inż. Beata Kalinowska<br>PDL/0058/POOS/13<br>PDL/IS/0118/13  | Podpis:  |   |
| SANITARNA / Współpraca:<br>mgr inż. Marta Jabłońska   | Podpis:  |   |