

OZNACZENIA :


1. projektowana sieć podziemna
2. istniejący kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny
□ 150 MM DLA KABLI ESN (15 KV)
□ 100 MM DLA KABLI NN (DO 1 KV)
4. OBRYŚ WYKOPU
5. FOLIA PCW
6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI WYKOPU

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYŻOWANIA

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla – ręcznie odkopać kabel.
3. Założyć przepust i uszczelnić go pakietami (szmatami) i masą uszczelniającą. Należy stosować przepusty dwudzielne lub rury PCW grubościennne ze szwem bocznym.
4. Wykonać docelowy wykop.
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane.
6. Zgłosić do odbioru zabezpieczenie w RE .
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie ułożyć folię PCW odpowiedniego koloru.

UWAGA !

1. Roboty winne być wykonywane przez uprawnionego elektryka.
2. W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni każdego dnia przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w RDR potwierdzenie odłączenia kabla.
3. Prace ziemne w odległości min. 1,5 m od kabla prowadzić ręcznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
4. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywaniu jakichkolwiek prac na kablu, należy uzyskać zgodę i nadzór Rejonu Energetycznego.
5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia energetycznych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

 DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko sp. k. ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 1 lok. 29, 15-797 Białystok 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758		
INWESTOR:	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Rátowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA	Numer rys.: H
NAZWA RYS.:	ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH	Skala: -
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: 12.2024
SANITARNA / Projektant: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis:
SANITARNA / Sprawdzający: mgr inż. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13		Podpis:
SANITARNA / Współpraca: mgr inż. Maria Jabłońska		Podpis: