

Radłów, dnia 26.02.2026r

IZPŚ.271.3.2026

**Zamawiający:**  
**Gmina Radłów**  
**ul. Oleska 3, 43-331 Radłów**

Wszyscy Wykonawcy

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „**Termomodernizacja centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00105050 z dnia 02.10.2026r

I. W odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ) wyjaśnia:

**1. W dniu 24-02-2026 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania wykonawcy dotyczące SWZ:**

### **Pytanie 1:**

Okna aluminiowe mają być na pewno 2 szybowe? Przy Oknach dwuszybowych, aluminiowych nie jest wykonalne osiągnięcie parametrów przenikalności Ciepłej na poziomie  $U_{max} < 0.9$ .

Moim zdaniem przy założeniu parametrów poniżej 0.9 musiały być 3 szyby , a profil aluminium musiałby zostać zastosowany „ciepły”

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Należy zastosować okna o współczynniku przewodzenia ciepła  $U_{max}=0,9W/m^2K$ , a profil aluminiowy zastosować „ciepły”.

### **Pytanie 2:**

Jaki kolor ma być okien, ponieważ nie jest to zaznaczone w SWZ?

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Kolor okien: grafitowy.

**Pytanie 3:**

Okna z tego co rozumiem mają mieć wymiar 80x80, i ma być tylko 1 szt wnioskując po przedmiarach? Czy ma być ich więcej?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 4:**

Okna w miejscu użyteczności publicznej wyceniać z szybą bezpieczną czy zwykłą?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Należy zastosować w oknach szyby bezpieczne.

**Pytanie 5:**

Mikrowentylacja w oknach ma być ciśnieniowa (we wrębową), ręczna (manualna, na ramowa) czy higrosterowalna (poziom wilgotności otwiera i zamyka nawiewnik)?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Należy zastosować w oknach mikrowentylację ręczną manualną na ramową.

**Pytanie 6:**

Jaki kolor mają mieć drzwi aluminiowe, ponieważ nie jest to zaznaczone w SWZ?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Kolor drzwi: grafitowy

**Pytanie 7:**

Drzwi aluminiowe z tego co rozumiem mają mieć wymiar 100x205 i ma być tylko 1szt wnioskując po przedmiarach? Czy ma być ich więcej?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 8:**

Podany wymiar drzwi, to wymiar światła przejścia czy zewnętrzny drzwi?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podany wymiar drzwi, to wymiar światła przejścia.

**Pytanie 9:**

Czy drzwi mają posiadać 1 czy 2 zamki?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drzwi zewnętrzne mają posiadać 2 zamki.

**Pytanie 10:**

Czy drzwi mają posiadać samozamykacz?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drzwi nie muszą posiadać zamontowanego samozamykacza.

**Pytanie 11:**

Czy drzwi mają być w wariacie 2 czy 3 szybowym? Nie jest to zawarte ani w przedmiarach, ani w SWZ.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Należy zastosować drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła  $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**Pytanie 12:**

Czy drzwi mają być caliste, czy podzielone poprzeczką? (szyba podzielona w poprzek na pół)

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drzwi powinny być podzielone na połowę, od góry szyba, a od dołu panel.

**Pytanie 13:**

Czy drzwi mają być z klamkami (klamka z dwóch stron), czy z pochwyt + klamka czy pochwyt + pochwyt? Jeśli pochwyt to jaki kształt i długość pochwyty?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drzwi mają mieć zamontowane klamki obustronnie.

**Pytanie 14:**

W jakim kolorze brama segmentowa?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 15:**

Ile okienek ma być w bramie segmentowej?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 16:**

Czy brama ma mieć możliwość awaryjnego podnoszenia na łańcuch? (gdyby nie było prądu)

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

**II** Zamawiający informuje że dnia 26.02.2026 na stronie prowadzonego postępowania zostanie dołączony zaktualizowany przedmiar robót sanitarno - budowlanych.

**III.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**IV.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.