

Radłów, dnia 27.02.2026r

IZPŚ.271.3.2026

**Zamawiający:**  
**Gmina Radłów**  
**ul. Oleska 3, 43-331 Radłów**

Wszyscy Wykonawcy

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „**Termomodernizacja centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00105050 z dnia 02.10.2026r

I. W odpowiedzi na pytania wykonawców, Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ) wyjaśnia:

**1. W dniu 27-02-2026 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania wykonawcy dotyczące SWZ:**

### **Pytanie 1:**

Witam, w nowych przedmiarach widnieją drzwi Aluminiowe o innych wymiarach jak występują w projekcie (175x330 i 170x330, a w projekcie takowych nie ma). Jest to błąd czy dane drzwi po prostu będą "dokuwane"? Jeśli jest wszystko okej, to w takim razie jak mają dane drzwi zostać podzielone? Jaki ma być wymiar przejścia skrzydła czynnego? Czy ma być tylko szyba, czy część ma być panel? Dziękuję za odpowiedź.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podany przedmiar drzwi aluminiowych o wym. 1,70 x 3,30 oraz 1,75 x 3,30 obejmuje wymiar wraz z naświetlem nad drzwiami.

Drzwi aluminiowe mają być przeszklone szybą bezpieczną w połowie od góry, a od dołu panel.

Drzwi zewnętrzne są drzwiami wyjścia ewakuacyjnego stąd też jedno skrzydło ma mieć wymiar w świetle 90 cm a drugie drzwi pozostałą część wymiaru.

II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.