

Zielona Góra, 2 marca 2026 r.

ZM7.D02410.01.2026

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą: **Wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Żłobku Miejskim nr 7 w Zielonej Górze.**

Informuję, że w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Rozbieżność ilościowa pomiędzy rysunkiem PZT a przedmiarem robót – długości kanałów oraz liczba studni różnią się w dokumentach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który dokument jest nadrzędny przy kalkulacji ceny oferty.
Odp. Nadrzędnym dokumentem przy kalkulacji ceny jest przedmiar. Rysunek PZT jest poglądowy nie można traktować go jako projekt.
2. W przypadku rozbieżności ilościowych prosimy o potwierdzenie, że zakres do wyceny należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową przy wynagrodzeniu ryczałtowym.
Odp. Nadrzędnym dokumentem przy kalkulacji ceny jest przedmiar.
3. W udostępnionej dokumentacji brak jest szczegółowych przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni (brak STWiOR). Prosimy o wskazanie konstrukcji nawierzchni: rodzaju i grubości podbudowy, frakcji kruszywa, oraz informacji czy obrzeża należy posadzić na ławie betonowej (jeśli tak – o jakich wymiarach i klasie betonu).
Odp. Udostępniona dokumentacja jest dokumentacją poglądową. W związku, z tym iż Zamawiający nie posiada przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni, Zamawiający wskazuje Wykonawcy oględziny, wizję lokalną w obecności Zamawiającego. Ponadto informuję, że w przedmiarze robót poz. 26d.1.4.2 Obrzeża betonowe należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
4. Z uwagi na występujące w dokumentacji głębokości wykopów przekraczające 4,0 m, prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną dokumentację geotechniczną / badania geologiczne dla przedmiotowego terenu. Jeżeli tak – prosimy o ich udostępnienie.
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej/ badań geologicznych.
5. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku ujawnienia różnic pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, roboty wykraczające poza przedmiar, lecz wynikające z projektu, będą objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.
Odp. - Na etapie przygotowania oferty należy przewidzieć wszelkie niejasności np. poprzez wizję lokalną w obecności Zamawiającego.

Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ - rozdział I ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, które stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia (załączniki nr 4 do SWZ) oraz przedmiar robót – załączniki nr 5.”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

- a) nowy termin składania ofert: 06.03.2026 r., godzina: 9:00;
- b) nowy termin otwarcia ofert: 06.03.2026 r., godzina: 9:15;
- c) nowy termin związania ofertą: 04.04.2026 r.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 7
w Zielonej Górze
mgr Dominika Adamik