



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 05.03.2026 roku

ZPI.271.7.2026

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu w formule „zaprojektuj i wybuduj””.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania systemu sztucznej trawy o wysokich parametrach jakościowych i dokumentach technicznych od producenta z zachodniej Europy posiadającego certyfikat FIFA Preferred Provider (FPP) o parametrach jak niżej:

Wysokość włókna: min. 60 max 65mm

Dtex: min. 20 500

Ciężar włókna: min. 2700

Grubość włókna monofilowego: min. 410

Grubość włókna fibrylowanego: min. 110

Waga całkowita nawierzchni: min. 4200 g/m<sup>2</sup>

Ilość pęczków: min. 9 800/m<sup>2</sup>

Ilość włókien: min. 138 000/m<sup>2</sup>

Kolor: min. dwa odcienie zieleni

Przepuszczalność wody przez cały system: min. 2000 mm/h

Wytrzymałość włókna na wrywanie po starzeniu: min. 77 N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 200 N/100mm

Rodzaj trawy: tuftowana

Podkład: lateksowy

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality potwierdzający spełnienie parametrów oferowanej nawierzchni;
- b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- c) Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia EPDM

- e) Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu certyfikat FIFA Preferred Provider (FPP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)
  - f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie
  - g) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
  - h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- Zaproponowany przez nas system trawy jest lepszy ze względu na łączenie włókna monofilowego i fibrylowanego, gdzie włókno fibrylowane pozwala utrzymać granulat na miejscu. Dopuszczeniu niniejszej trawy pozwoli Zamawiającemu w okresie użytkowania obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na łatwiejszą i tańszą konserwację boiska. Ponadto posiadanie przez producenta trawy statusu certyfikat FIFA Preferred Provider (FPP) potwierdza wysoką jakość produkcji trawy co udokumentowane zostało badaniami potwierdzającymi parametry systemu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ.

**Pytanie 2**

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliolefinowy, poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Podkład lateksowy lub poliolefinowy, lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Poniżej pismo z akredytowanego przez FIFA laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie podkładu lateksowego pod nawierzchnię boiska. Zgodnie z treścią pkt. 3 rozdziału II SWZ, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę jeśli zakres inwestycji nie wymaga nawet zgłoszenia robót?

**Odpowiedź:**

W przypadku gdy zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych, Zamawiający nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Pytanie 4**

Czy jeśli wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to czy przewiduje przedłużenie czasu na zakończenie etapu 1 ponieważ czas wydania pozwolenia wynosi 65 dni, a do tego dochodzi czas na uzyskanie materiałów takich jak np. mapa do celów projektowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji Etapu 1 z tytułu uzyskania tejże decyzji

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga uzgodnień z właścicielami przyłączy, instalacji, sieci przebiegającymi pod płytą boiska, a jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia wymogów narzuconych przez właścicieli przyłączy, instalacji, sieci w tym np. zabezpieczenia lub przebudowy odcinków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił istniejące uzbrojenie terenu oraz w razie potrzeby dokonał uzgodnień z właścicielami sieci i instalacji znajdujących się w obszarze inwestycji oraz zastosował rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przez gestorów sieci w przypadku wystąpienia kolizji.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*