

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANY
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ zestaw 2**

Dotyczy: postępowania „Turza Śląska – przebudowa odnogi ul. Mszańskiej”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1. W załączonych do dokumentacji projektowe warunkach technicznych usunięcia kolizji, w punkcie nr 9 jest mowa o konieczności zapewnienia ciągłości zasilania istniejących obwodów poprzez zasilanie tymczasowe lub zastosowanie agregatów prądotwórczych. W dokumentacji projektowej nie ma mowy o sposobie zapewnienia takiego zasilania a w załączonym przedmiarze nie ma pozycji uwzględniającej koszt takiego zasilania. Proszę o informację czy koszty te będzie ponosił inwestor czy wykonawca będzie mógł wnioskować rozliczenie kosztów dodatkowych związanych z realizacją takiego zasilania.

9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia, dopuszczenia oraz identyfikację odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien uzgodnić z TAURON Dystrybucja sposób bezpiecznej pracy oraz sposób przełączenia, po czym dobrać odpowiednią technologię. Koszty przełączenia sieci niezależnie od sposobu jego wykonania leżą po stronie wykonawcy – dodatkowa pozycja w kosztorysie wg kalkulacji własnej.

ZMIANY SWZ

1) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofert:

- termin składania ofert po zmianie to 23.03.2026 do godz. 9:30
- termin otwarcia ofert po zmianie to 23.03.2026 do godz. 10:00
- termin związania ofertą po zmianie to 21.04.2026.

2) Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk