

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW_zestaw 2

Dotyczy: postępowania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie:

- 1) - w projektowanych postanowieniach umowy paragraf 2 pkt jest mowa o budowie kanalizacji tłocznej PEHD. W dołączonej dokumentacji oraz przedmiarze robót nie ma kan. tłocznej. Proszę o wskazanie gdzie znajduje się kan. tłoczna?
- 2) w dołączonych profilach oraz opisie technicznym przewierty należy wykonać rurami kamionkowymi, natomiast w dołączonym przedmiarze: przewierty rurami PP oraz rurami stalowymi. Proszę o określenie jakie przewierty należy wykonać?
- 3) na dołączonych profilach brak studni: 878a, 920, 926, 930, 938, 953, 954. W dołączonym przedmiarze ww studnie są wykazane. Proszę o udostępnienie brakujących profili.
- 4) na dołączonym profilu cz. IV wykreślony został odcinek 932-944. W przedmiarze ww odcinek widnieje jako do wykonania. Proszę o określenie czy dany odcinek należy wykonać?
- 5) - na dołączonej mapie "poglądowa z zakresem" na odc. od 903 do 866 oraz od 874 do 901 jest zmiana lokalizacji kanalizacji, natomiast w pliku "Mapa - Turza Śl. Dalków Wer" nie ma tej zmiany. Proszę o informację który przebieg jest aktualny?

Odpowiedź:

1. W wzorze umowy pomyłkowo została wpisana kanalizacja „tłoczna PEHD”. Zakres realizacji nie obejmuje budowy kanalizacji tłocznej.
2. Przewierty należy wykonać rurami PP i stalowymi – zgodnie z dołączonym przedmiarem. Nie uwzględniamy rur kamionkowych.
3. W załączeniu brakujące profile studni : 878a, 920, 926, 930, 938. – dołączono profile do odpowiedzi.
Studnie 953 i 954 znajdują się na dołączonym do przetargu profilu (cz. IV).
4. Odcinek 932-944 należy wykonać.
5. Zmiana lokalizacji zgodnie z „ Mapa – Turza Śl. Dalków Wer”.

UWAGI: Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.

Załącznik:

1. Profile studni : 878a, 920, 926, 930, 938

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk