



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zamawiający:
Gmina Nowy Wiśnicz
z siedzibą Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz

**Wszyscy, którzy pobrali
specyfikację warunków zamówienia**

Znak sprawy: RI-ZPU.271.5.2026

Nowy Wiśnicz, dnia 17.02.2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Utworzenie 45 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji żłobka pod adresem: Królówka 312**

Wyjaśnienia z dnia 17.02.2026 r.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia treść pytań bez ujawniania źródła i odpowiedzi na nie:

Pytanie 5.

Proszę o podanie minimalnych parametrów dla windy i platformy schodowej.

Odpowiedź:

1) Parametry techniczne windy

Typ:	dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
Udźwig:	min. 630 kg
Napęd:	elektryczny,
Maszynownia:	nie występuje,
Ilość przystanków/dojść:	2/2,
Prędkość:	1,0 m/s,
Wymiary kabiny:	1100 x 1400 x 2100 mm,
Wymiary szybu:	1650x1750mm
Nadszybie:	min. 3740 mm,
Podszybie:	min. 1100 mm,

Szyb:	konstrukcja żelbetowa,
Wentylacja szybu:	bezpośrednio na zewnątrz,
Temperatura w szybie:	+ 5°C do +40°C,
Wyposażenie:	informacja głosowa, przyciski z grafiką Braille'a, zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny, zjazd awaryjny do najbliższego przystanku, łączność w oparciu o moduł GSM, poręcz na wysokości 90 cm, lustro, oświetlenie LED, wentylator, wyświetlacz pięter na każdym przystanku.

2) Minimalne parametry techniczne platformy schodowej: 1000 x 800, zostały przedstawione na rysunku poglądowym.

Załączniki:

- Rysunek poglądowy – Platforma schodowa

(-)

mgr inż. Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza