



| Nr obw. | Nr obw. | NAZWA OBWODU |
|---------|---------|---|
| F1 | 3,00 | Zasilanie ROZDZIELNIA 0.09 |
| F2 | 3,00 | Zasilanie SOCJAL 0.11 |
| F3 | 3,00 | Gniazdo 3-fazowe ZMYWALNIA 0.10 |
| F4 | 2,00 | Gniazda 1-fazowe SOCJAL 0.11 |
| F5 | 2,00 | Gniazda 1-fazowe ROZDZIELNIA 0.09 |
| F6 | 2,00 | Gniazda 1-fazowe ZMYWALNIA 0.10 |
| F7 | 2,00 | Gniazda 1-fazowe MYCIE WÓZKÓW 0.11 |
| F8 | 2,00 | Gniazda 1-fazowe POM. 0.07, 0.08 |
| F9 | 0,72 | Oświetlenie POMIESZCZENIA 0.07, 0.09 - 0.11 |
| F10 | 0,03 | Oświetlenie KOMUNIKACJA 0.08 |
| F11 | 0,05 | Zasilanie 1-fazowe KLIMATYZACJA JEDN. WEW. (0.09) |
| F12 | 0,05 | Zasilanie 1-fazowe KLIMATYZACJA JEDN. WEW. (0.10) |
| | 19,85 | |

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S



Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

PROJEKT TECHNICZNY

| | | | |
|-------------------|--|---------|--------|
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | | |
| OBIEKT | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | | |
| LOKALIZACJA | DZ. NR 2611/1 W MIEJSC. KRÓLÓWKA JEDN. EWID.: 120106_5 NOWY WIŚNICZ OBRĘB EWID.: 0004 KRÓLÓWKA | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - T12 | | |
| PROJEKTOWAŁ | MGR INŻ. KRZYSZTOF KOKOSZKA Nr upr. 211/2002 | | |
| SPRAWDZIŁ | MGR INŻ. KRZYSZTOF JANUSZ Nr upr. A-NB-7342/162/91 | | |
| SKALA | DATA | NR RYS. | SYMBOL |
| - | XII. 2025 | 4 | E |