



Gościno, dnia 05.03.2026 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: **B/HALA PSZOK – GOŚCINO/2026, ZP.271.4.2026.JO**
numer ogłoszenia: **2026/BZP 00122211 z dnia 2026-02-20**

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: **„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Gościno wraz z doposażeniem.”** Zamawiający, Gmina Gościno działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: **2026/BZP 00122211**

PYTANIA z dnia 27.02.2026 r.

PYTANIE 1:

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny (a więc nie będzie ponosić konsekwencji) za błędy, wady, niekompletność dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, które przy dochowaniu należytej staranności na etapie postępowania przetargowego nie mógł wykryć.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny (a więc nie będzie ponosić konsekwencji), za błędy, wady, niekompletność dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, które przy dochowaniu należytej staranności na etapie postępowania przetargowego nie mógł wykryć.

PYTANIE 2:

Wnosi się o jednoznaczne potwierdzenie, że zmiana rozwiązań materiałowych nie stanowi roboty zamiennej i nie wymaga jakiegokolwiek zmiany wynagrodzenie ryczałtowego. Wykonawca zwraca uwagę, że zmiana np. rodzaju materiału określonego producenta na materiał innego producenta nie jest robotą zamienną, ponieważ robota pozostaje ta sama, a jedynie zostaje użyty inny materiał, tym bardziej, że użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zmiana rozwiązań materiałowych nie stanowi roboty zamiennej i nie wymaga jakiegokolwiek zmiany wynagrodzenie ryczałtowego.

PYTANIE 3:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi na zamontowane maszyny i urządzenia, wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów ich serwisowania. Ponadto proszę o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych oraz koszty wymiany urządzeń /materiałów /elementów wyposażenia wynikające z ich normalnego zużycia, w tym koszty usługi ich wymiany.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi na zamontowane maszyny i urządzenia, wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów ich serwisowania.

PYTANIE 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem aktualne zezwolenia, uzgodnienia, zgody, niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada wszelkie wymagane prawem aktualne zezwolenia (decyzja pozwolenia na budowę), uzgodnienia, zgody, niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technicznego.

PYTANIE 5:

Proszę o potwierdzenie poprawności przyjętych układów warstw projektowanych przegród budowlanych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano przegrody budowlane ścian z płyty PIR 100mm/RAL 9006, dach z płyt PIR 120mm/RAL 9006.

PYTANIE 6:

Proszę o wskazanie parametrów i wymagań dla zastosowanych materiałów budowlanych.

ODPOWIEDŹ:

Jak wyżej.

PYTANIE 7:

Proszę o potwierdzenie, iż zakres przedmiotu zamówienia opisany jest między innymi udostępnioną dokumentacją projektową, stąd wyłącznie wykonanie prac/robót wynikających z tejże dokumentacji stanowi umowne zobowiązanie wykonawcy mieszczące się w wynagrodzeniu ryczałtowym, które nie obejmuje robót budowlanych niewynikających z przekazanej dokumentacji, których wykonania nie przewidział jej autor, nawet jeśli na etapie realizacji okażą się konieczne do wykonania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia opisany jest między innymi udostępnioną dokumentacją projektową oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszych odpowiedzi (która została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania wraz z odpowiedziami), stąd wyłącznie wykonanie prac/robót wynikających z tejże dokumentacji stanowi umowne zobowiązanie wykonawcy mieszczące się w wynagrodzeniu ryczałtowym, które nie obejmuje robót budowlanych niewynikających z przekazanej dokumentacji, których wykonania nie przewidział jej autor, nawet jeśli na etapie realizacji okażą się konieczne do wykonania .

PYTANIE 8:

Proszę o udostępnienie rysunku PZT z legendą oraz naniesioną inwestycją.

ODPOWIEDŹ:

PZT informuje, że PZT został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania wraz z niniejszymi odpowiedziami.

PYTANIE 9:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje umożliwiające realizację inwestycji. Jeśli decyzja nie została uzyskana, czy należy to do obowiązków Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje umożliwiające realizację inwestycji (udostępniono wraz z niniejszymi odpowiedziami na stronie prowadzonego postępowania).

PYTANIE 10:

Proszę o podanie przewidywanego ciężaru konstrukcji hali lub zestawienia stali.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ciężar konstrukcji hali lub zestawienie stali powinno wynikać z projektu technicznego do sporządzenia, którego zobowiązany jest wykonawca.

PYTANIE 11:

Proszę o podanie powierzchni projektowanych nawierzchni utwardzonych dróg i chodników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie ma projektowanych nawierzchni dróg i chodników. Należy jedynie odtworzyć istniejącą nawierzchnię placu PSZOK.

PYTANIE 12:

Proszę o określenie materiałów wypełniających płyty warstwowe.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź jak w pkt 5.

PYTANIE 13:

Proszę o określenie napędu bramy: ręczny czy elektryczny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga elektrycznego napędu bramy.

PYTANIE 14:

Proszę o załączenie zestawienia wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuję, że zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem wskazano w Tabeli zgodności - wymagania techniczne oferowanych produktów.

PYTANIA z dnia 02.03.2026 r.

PYTANIE 1:

Czy hala ma być obudowana płytą warstwową (jak wymaga OPZ), czy blachą trapezową (jak określa Projekt Budowlany)? Ta różnica znacząco wpływa na wycenę i wytyczne do Projektu Technicznego (zmiana obciążeń konstrukcji). Proszę o podanie szczegółowych parametrów poszycia.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź jak w pkt 5.

PYTANIE 2:

Czy przy konieczności zaprojektowania Projektu Technicznego przez Wykonawcę, profile stalowe narzucone w Projekcie Budowlanym (np. słupy HEA 140, rygle ścienne RP 60x40x3) są parametrami sztywnymi, czy Wykonawca może zoptymalizować przekroje stali na etapie Projektu Technicznego, pod warunkiem spełnienia norm nośności?



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że Wykonawca może zoptymalizować przekroje stali na etapie Projektu Technicznego, pod warunkiem spełnienia norm nośności.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty oraz podczas wypełniania załączników i druków.

*Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna – Marcin Pawlak*