

Kutno, dnia 04.03.2026 r.

ZP.271.4.2026.TMa.4

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane, których przedmiotem jest „Przebudowa ul. Oporowskiej w Kutnie polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem”.

I. Zamawiający Miasto Kutno, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), **udziela wyjaśnień treści SWZ** w zakresie poniższego zapytania:

Zgodnie z opisem w Projekcie Technicznym Projektant podaje budowę kanału fi315 PP perforowana od góry SN8 w ilości 426mb (również w załączonych przedmiarach w poz.17 d.1.3 podana jest ilość 426mb). Natomiast w rys. nr 2 „PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ” w/w rury fi315 PP perforowana od góry SN8 jest w pierwszym odcinku 142,85mb (odcinek od OS do D6) oraz w drugim odcinku w ilości 355,51mb (odcinek od OS do D15). Razem odcinek I i odcinek II ma długość 498,36mb. Prosimy o podanie poprawnej długości w/w rur fi 315.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poprawna długość rury fi 315 perforowanej, jaką należy przyjąć do wyceny, to 498,36 mb.

II. Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż terminy dotyczące wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą **nie ulegają zmianie**.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Jacek Boczkaja



0500024HQW

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

Mariusz Jarczyński

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Sylwia Obiedzińska