



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.3.2026

Krzanowice, 05.03.2026 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” nr postępowania: IR.271.3.2026

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający, na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wydajność europejską 98,2% dla falownika o mocy 30 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 30 kW o europejskiej wydajności na poziomie 98,2%

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści moduł 480 W o podanych parametrach elektrycznych? Prąd zwarcia: 15,13 A, Prąd maksymalny: 14,43 A, Napięcie maksymalne: 33,28 V, Napięcie obwodu otwartego: 40,29 V.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy min. 480 W o wskazanych parametrach elektrycznych

Prąd zwarcia: max. 15,13 A,

Prąd maksymalny: max. 14,43 A,

Napięcie maksymalne: max. 36,99 V - zgodnie z zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice- parametr pozostaje bez zmian

Napięcie obwodu otwartego: max. 42,58 V - zgodnie z zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice-



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

parametr pozostaje bez zmian

Pytanie nr 3

Czy na inwestycjach istnieją inne instalacje PV?

Odpowiedź:

Na przedmiotowych inwestycjach nie ma istniejącej instalacji PV.

Pytanie nr 4

Po czyjej stronie leży koszt integratora - Beneficjenta czy Wykonawcy dla instalacji już istniejących?

Odpowiedź:

Na przedmiotowych inwestycjach nie ma istniejącej instalacji PV.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie, ile metrów przekopu należy przyjąć do obliczeń i kto będzie ponosił koszty – Beneficjent czy Wykonawca? Informacja jest niezbędna do prawidłowego obliczenia ceny oferty oraz możliwości porównania ofert różnych Wykonawców między sobą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ewentualnych przekopów. Długość tras kablowych oraz zakres robót ziemnych należy określić na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonej oceny stanu technicznego dachu. Koszty tych prac ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 6

Czy dla Budynków Użyteczności Publicznej istnieją instalacje odgromowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na wszystkich budynkach znajduje się instalacja odgromowa. Informacje dotyczące instalacji odgromowych zostały wskazane w dokumentacji przetargowej.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Pytanie nr 7

Czy w Budynkach Użyteczności Publicznej znajduje się agregat?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w budynkach objętych zamówieniem nie występują agregaty prądotwórcze.

Pytanie nr 8

Czy Budynki Użyteczności Publicznej są objęte ochroną konserwatorską?

Odpowiedź:

Budynki Domu Kultury w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 3 (47-470 Krzanowice) oraz Przedszkola w Krzanowicach przy ul. Szpitalnej 4a (47-470 Krzanowice) są wskazane do objęcia ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 9

Czy przejścia przez przegrody trzeba łączyć masą ognioochronną?

Odpowiedź:

Konieczność zabezpieczenia przejść przez przegrody masą ognioochronną zostanie określana na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 10

Czy wymagana jest opinia konstruktora dotycząca nośności dachu?

Odpowiedź:

Tak, jest wymagana opinia konstruktora dotycząca nośności dachu.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę techniczną dotyczącą nośności dachu, a jeśli tak – czy zostanie ona udostępniona Wykonawcom jako część dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada ekspertyzy technicznej dotyczącej nośności dachu.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Pytanie nr 12

Czy zamawiający wymaga wykonania obwodu gwarantowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykonanie obwodu gwarantowanego nie jest wymagane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje płatności częściowych, w tym zaliczek.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z up. Burmistrza
Aleksander Reisky
Zastępca Burmistrza
/Dokument podpisany elektronicznie/