



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5  
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.3.2026

Krzanowice, 09.03.2026 r.

## **Informacja nr 2 dla Wykonawców i zmiana treści SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” nr postępowania: IR.271.3.2026

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający, na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Pragniemy zauważyć iż Zamawiający wymaga pompy ciepła o mocy 20kW ważącej 185kg, co eliminuje wszystkie pompy ciepła dostępne na rynku. Wymagana waga jest nie adekwatna do mocy urządzenia oraz urządzeń dostępnych na rynku. Dostępne rozwiązania na rynku dla wskazanej mocy ważą zdecydowanie ponad 200kg, a czasem nawet ponad 300kg. Pragniemy zauważyć iż w poprzednim postępowaniu prowadzonym przez Gminę Rudnik gdzie występowały prawie identyczne wymagania co do PC, waga urządzenia wynosiła max 250kW co bardziej odpowiadała realiom rynkowym. Wnosimy o korektę maksymalnej wagi urządzenia do max 300kg. Zwracamy się prośbą o określenie dla jakich parametrów zgodnych z normą PN-EN14511 Zamawiający oczekuje spełnienia wymogu minimalnej mocy grzewczej pomp ciepła?

### ***Odpowiedź:***

*Zamawiający rezygnuje z określania maksymalnej wagi pompy ciepła.*

*Minimalna moc grzewcza pomp ciepła łączonych w kaskady ( min. 20kW) powinna być spełniona dla parametrów A-7/W55. Zakładany punkt biwalentny -8°C (minus osiem stopni Celsjusza).*



### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne pompy ciepła wyposażone w jeden wentylator o płynnie modulowanych obrotach dostosowujących się do chwilowego zapotrzebowania przy założeniu, że pompa ciepła spełnia wszystkie pozostałe wymagania?

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne pompy ciepła wyposażone w jeden wentylator o płynnie modulowanych obrotach dostosowujących się do chwilowego zapotrzebowania, przy założeniu że pompa ciepła spełni wszystkie pozostałe wymagania .*

### **Pytanie nr 3**

W dokumentacji postępowania Zamawiający określił minimalną moc pojedynczego wentylatora na poziomie 175 W. Wymóg ten w sposób nieuzasadniony eliminuje producentów, którzy oferują urządzenia z wentylatorami o mniejszej mocy, charakteryzujące się jednocześnie lepszymi parametrami eksploatacyjnymi oraz niższym zużyciem energii elektrycznej. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie do postępowania pomp ciepła wyposażonych w wentylatory o mocy minimalnej 155 W lub o usunięciu przedmiotowego parametru jako niemającego istotnego wpływu na osiągnięcie zakładanych efektów użytkowych.

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający rezygnuje z wymagania parametru mocy wentylatora.*

### **Zmianie ulegają postanowienia:**

- 1) rozdziału XII SWZ Ust. 2

#### Treść pierwotna:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 09.03.2026 r., do godz. 10.00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.

#### Treść zmieniona:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 11.03.2026r., do godz. 10.00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5  
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

2) rozdziału XII SWZ Ust. 3

Treść pierwotna:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. okres **do dnia 07.04.2026 r**

Treść zmieniona:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. okres **do dnia 09.04.2026r.**

3) rozdziału XIII SWZ ust. 1

Treść pierwotna

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. **Termin związania ofertą: 07.04.2026r.**

Treść zmieniona:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. **Termin związania ofertą: 09.04.2026r.**

4) rozdziału XV SWZ ust. 2

Treść pierwotna

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **09.03.2026 r. do godz.: 10.00**

Treść zmieniona:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.03.2026 r. do godz.: 10.00**

5) rozdziału XV SWZ ust. 16

Treść pierwotna

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.03.2026 r. o godz. 10.30.**

Treść zmieniona:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.03.2026 r. o godz. 10.30.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla