



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.3.2026

Krzanowice, 10.03.2026 r.

Informacja nr 3 dla Wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” nr postępowania: IR.271.3.2026

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający, na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dodaliście Państwo nową informację dla Wykonawców (Informacja nr 2 dla Wykonawców i zmiana treści SWZ). Napisaliście Państwo w niej minimalna moc grzewcza pomp ciepła łączonych w kaskady (min. 20kW) powinna być spełniona dla parametrów A-7/W55.

W takim wypadku moc nominalna pompy ciepła ulegnie zwiększeniu, natomiast poziom mocy akustycznej pompy ciepła wzrośnie.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia poziomu mocy akustycznej pompy ciepła do max.65 [dB (A)]?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia parametr poziomu mocy akustycznej bez zmian, zgodnie z zapisami zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla