



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.3.2026

Krzanowice, 13.03.2026 r.

Informacja nr 5 dla Wykonawców i zmiana treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” nr postępowania: IR.271.3.2026

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający, na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może podać minimalne moce grzewcze PC dla punktów bardziej popularnych w dokumentacji technicznych, czyli: A-10/W55, oraz A7/W55. Ponieważ Zamawiający wymaga mocy min. 20 kW dla punktu A-2/W55, niestety mało który producent podaje dane dla tego punktu, co skutkuje ograniczeniem konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mocy min. 20 kW dla punktu A-2/W55. Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 2

Bardzo proszę o doprecyzowanie bądź zmianę parametru "Maksymalne napięcie wejściowe" ze względu na znaczące ograniczenie konkurencji, ponieważ wiele falowników posiada ten sam parametr o wartości min. 1000V a nie min. 1100V.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o doprecyzowanie bądź zmianę parametru "Zakres temperatur pracy" ze



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

względu na znaczące ograniczenie konkurencji, ponieważ wiele falowników posiada ten sam parametr o wartości min. -25°C do $+60^{\circ}\text{C}$ a nie min. -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 4

Bardzo proszę o zmianę nazwy parametru "Maksymalny prąd wejściowy PV" na "Maksymalny prąd zwarcia" ze względu na wyraźny błąd parametru, ponieważ maksymalny prąd wejściowy PV zwykle jest mniejszy od 40A.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 5

Proszę o zmianę parametru dla falownika o mocy 30kW "Napięcie znamionowe sieci AC", ponieważ w polskie napięcie znamionowe sieci wynosi 230V/400V co powoduje że wg. zapisów PFU wymagany falownik nie spełnia Polskich wymagań sieci niskiego napięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie parametrów minimalnych dla modułów fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza moduły o mocy jednostkowej 550 Wp?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduły o mocy jednostkowej min. 480 Wp.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie mocy przyłączeniowych dla każdego budynku (PPE) – które objęte są przedmiotowymi robotami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc przyłączeniowa podana jest w załączniku nr zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice oraz zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r. w punkcie 2.3.2. w tabeli nr 3.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła o stopniu ochrony IP24? Jest to zmiana nieistotna, niewpływająca na pracę oraz moc urządzenia, ale taka, która pozwoli na właściwy dobór urządzenia pod kątem innych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 10

Czy do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich typów zastosowanych inwerterów?

Odpowiedź:

Tak, należy dołączyć karty katalogowe wszystkich typów zastosowanych inwerterów.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza inwertery kilku producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inwertery różnych producentów w postępowaniu, pod warunkiem że w danym obiekcie inwertery będą tego samego producenta.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści inwertery o sprawności europejskiej na poziomie powyżej 97,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur inwerterów w zakresie: -25°C do 60°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści inwertery o maksymalnym napięciu wejściowym 1000 V?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści moduły o wadze 26,3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści inwertery 20 kW o wadze 40 kg? Czy pozostałe wagi inwerterów są bezwzględnie wymagane? Czy można zastosować produkty o wadze $\pm 10\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści moduły o mocy jednostkowej 545 Wp spełniające wszystkie parametry wg tab. 4 i wadze 26,3 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia i udostępnia zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r.



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Pytanie nr 18

Czy do oferty należy dołączyć autoryzacje na montaż zaproponowanych modułów?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia autoryzacji na montaż zaproponowanych modułów fotowoltaicznych.

Pytanie nr 19

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania o 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.03.2026. do godz. 10.00.

Zmianie ulegają postanowienia:

- 1) rozdziału XII SWZ Ust. 2

Treść pierwotna:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 13.03.2026 r., do godz. 10.00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.

Treść zmieniona:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 17.03.2026r., do godz. 10.00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 98 ust. 2 Ustawy Pzp.

- 2) rozdziału XII SWZ Ust. 3

Treść pierwotna:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. okres **do dnia 11.04.2026 r**

Treść zmieniona:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. okres **do dnia 15.04.2026r.**

- 3) rozdziału XIII SWZ ust. 1



GMINA KRZANOWICE

ul. Morawska 5
47-470 Krzanowice

Znak sprawy: IR.271.23.2025

Treść pierwotna

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. **Termin związania ofertą: 11.04.2026r.**

Treść zmieniona:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. **Termin związania ofertą: 15.04.2026r.**

4) rozdziału XV SWZ ust. 2

Treść pierwotna

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13.03.2026 r. do godz.: 10.00**

Treść zmieniona:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **17.03.2026 r. do godz.: 10.00**

5) rozdziału XV SWZ ust. 16

Treść pierwotna

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.03.2026 r. o godz. 10.30.**

Treść zmieniona:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2026 r. o godz. 10.30.**

Niniejsze pismo oraz zał. nr 4 do SWZ PFU Krzanowice aktualizacja 13.03.26r. stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla