



- LEGENDA:**
- Proj. przewód instalacji gazowej 0,002MPa
 - GAS — Istniejący przewód instalacji gazowej
 - ✕ GAS ✕ Istniejący przewód instalacji gazowej przeznaczony do demontażu
 - ⊘ - Proj. zawór odcinający
 - ⌞ - Przewód metalowy elastyczny
 - KG4 - Istniejąca kuchenka gazowa 4-palnikowa
Q=10kW, G=1m³/h, p=2kPa
 - CWU - Istniejący gazowy podgrzewacz przepływowy wody z otwartą komorą spalania (instalacja typ B11)
Q=19,2kW, G=2,3m³/h, p=2kPa
 - TG - Istniejący taboret gazowy
Q=8kW, G=1,0m³/h, p=2kPa

Jednostka projektowania		<div>PRACOWNIA PRO ECO PROJEKTOWA</div>	
PROECO Pracownia projektowa ul. Poniatowskiego 70/8 37-450 Stalowa Wola			
		tel. 505-317-790 http:// www.proeco.info.pl e-mail: pracownia@proeco.info.pl	
Obiekt	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w istniejącym budynku Domu Ludowego w Motyczach Szlacheckich		
Adres	Działki nr ew. 278/1, 278/2; obręb ew. 0005 Motycze Szlacheckie jednostka ew.181806_2 Zaleszany		
Nazwa rysunku		Skala	Numer
Rzut parteru - fragment		1:50	2
Projektował:	Nr uprawnień bud.	Data	Podpis
mgr inż. Jerzy Hołody PDK/0064/POOS/06	sieci, instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	02.2026	
Projektował:	Nr uprawnień bud.	Data	Podpis
mgr inż. Mariola Mucha 114/Tbg/98	sieci, instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne	02.2026	