

Wadowice, 24.07.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Wsparcia w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 444 33 33, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 22 444 33 33,
gazownia.wadowice@psgaz.pl

GMINA WIEPRZ

ul. Centralna 5
34-122 Wieprz

Wasz znak: Pismo z dnia: 23.07.2025 r.
Nasz znak: PSG-KR./0068/763
160144519/3745/666/25

Dot.: Budowa boiska, skateparku, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, elementów małej architektury, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacji monitoringu w ramach inwestycji "zagospodarowanie terenu wokół PSZOK we Frydrychowicach" w m. Frydrychowice dz. nr 2040/21, 3284/3

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2025 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Rok budowy
Gazociąg	S/C	25	PE	2024

Dla ww. sieci gazowych obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r) z uwzględnieniem § 110.*

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)*,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;
- obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
- przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanego ogrodzenia i przyłącza energetycznego min. 0,5m, a obiektów małej architektury, przyłącza wodociągowego i kanalizacji min. 1,5m od sieci gazowej wybudowanej do dnia 12 grudnia 2001 roku
- szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu średniego ciśnienia wybudowanego od dnia 12 grudnia 2001 roku wynosi 1,0m
- nie lokalizować słupków ogrodzeniowych bezpośrednio nad gazociągiem
- zachować przykrycie gazociągu pod utwardzonym terenem od 0,8 - 1,0 m
- nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac z min. 14 dniowym wyprzedzeniem;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;
- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.


Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

Z poważaniem


ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański


K/O:
1* a/a

Osoba do kontaktu:

Paulina Janiczak

Paulina.Janiczak@psgaz.pl

12 628 17 90

Gazownia w Wadowicach

