

Radom, dnia 04.03.2026 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

oznaczenie sprawy:
AP-26-1b/26

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego** w OBIEKCIE CZYNNYM

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższymi przedstawionymi Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 przywołanej ustawy Pzp udostępnia treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela Wykonawcom następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Zakres dostawy wyposażenia medycznego. W związku z załączonym do dokumentacji zestawieniem wyposażenia (standard TechMed), prosimy o doprecyzowanie zakresu zamówienia: Czy dostawa i montaż pełnego wyposażenia medycznego ujętego w zestawieniu wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia i winna być uwzględniona w cenie ofertowej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację, czy wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany do złożenia szczegółowych parametrów technicznych / kart katalogowych wszystkich oferowanych urządzeń i sprzętów medycznych w celu potwierdzenia ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dostawa i montaż wyposażenia medycznego ujętego w zestawieniu **nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.**

Pytanie nr 2:

„Zakres robót budowlanych w kontekście ochrony przeciwpożarowej W nawiązaniu do zapisów Projektu Technicznego dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części hali sportowej na Centrum Symulacji Medycznej, prosimy o rozstrzygnięcie kwestii dostosowania ppoż.: Czy zakres zamówienia obejmuje również wykonanie robót dostosowawczych w części budynku nieobjętej bezpośrednią przebudową (stanowiącej wspólną strefę pożarową ZL III), w celu doprowadzenia jej do aktualnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych? Czy też ewentualne prace dostosowawcze w strefach wspólnych/istniejących pozostają poza zakresem niniejszego postępowania, a wycena powinna obejmować wyłącznie obszar bezpośredniej ingerencji projektowej?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, zakres robót obejmuje również wykonanie robót dostosowawczych w całym budynku stanowiącym jedną strefę pożarową sklasyfikowaną jako ZLIII. Zakres w/w robót należy zrealizować zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta PSP, ekspertyzą oraz dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3:

„Czy przedmiotem zamówienia jest również to co w poniższych pdf czy Oferent ma uwzględnić to w ofercie?: 2505_03_PW_04 zest_wyposazenia_meblowego, 2505_03_PW_05 zest_wyposazenia_sanit 2505_03_PW_06 zest_wyposazenia_sanit_akcesoria”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonawca winien w cenie oferty zawrzeć wyposażenie zawarte w plikach pdf: 2505_03_PW_05 zest_wyposazenia_sanit oraz 2505_03_PW_06 zest_wyposazenia_sanit_akcesoria.

Do ceny oferty **nie należy przyjmować** wyposażenia meblowego zawartego w pliku pdf: 2505_03_PW_04 zest_wyposazenia_meblowego.

Pytanie nr 4:

„Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytania :

1. W związku z rozbieżnymi zapisami w dokumentacji projektowej dotyczącymi panelu nadłóżkowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie jego statusu.

W projekcie znajdują się dwie sprzeczne informacje wskazujące, że panel powinien być wyrobem medycznym oraz zapis mówiący, że instalacja „nie jest wyrobem medycznym” i „nie służy do leczenia pacjenta / wyrób do celów symulacji”

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie:

Czy panel nadłóżkowy należy traktować jako wyrób medyczny dopuszczony do stosowania w leczeniu pacjentów i kalkulując cenę należy zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT 8%, czy panel ma stanowić instalację do celów symulacyjnych, niebędącą wyrobem medycznym (VAT 23%)?

Uzyskanie jednoznacznego stanowiska jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.”



Powstałe powietrze nie jest powietrzem medycznym, nie może służyć do podawania pacjentom.
Wykonana instalacja nie jest wyrobem medycznym.

2.3.1. Panele nadłóżkowe

Panel nadłóżkowy – zbudowany z profili aluminiowych malowanych proszkowo, w odcieniu wybranym z palety kolorów RAL przez Użytkownika. Musi posiadać komorę na oświetlenie pośrednie i nocne, obydwie świecące do góry. Musi posiadać komorę na oświetlenie bezpośrednie, świecące do dołu. Klosze muszą być pod kątem ok 30 stopni względem ściany. Środkowa komora podzielona na komorę niskiego napięcia (RJ45, przyzyw i inne) wraz z instalacją elektryczną 230 V, w drugiej części komory znajdują się gazy medyczne – ponieważ punkty poboru muszą odpowiadać standardom normy PN EN ISO 7396-1 – panel powinien być wyrobem medycznym – z odpowiednimi oznaczeniami – **NIE STOSOWAĆ DO LECZENIA PACJENTA / WYRÓB DO CELÓW SYMULACJI**. Wymiary panelu to: wysokość 252 mm, głębokość mierzona od frontu do ściany 60 mm. Długość panelu min. 1500 mm. Oświetlenie ogólne 2x17 W, miejscowe 1 x 12W, nocne w kolorze białym. Wszystkie oświetlenia w technologii LED.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W celu oddania wysokiej wierności symulacji medycznej panele oraz kolumny mają być panelami i kolumnami o wyglądzie i funkcjonalnościach tych stosowanych w placówkach medycznych, jednakże nie będą one służyć leczeniu pacjentów tylko symulowaniu warunków szpitalnych. Instalacja będzie także służyła do celów symulacji i działała w oparciu o sprężone powietrze, stąd zapis i konieczna do zawarcia informacja, że instalacja „nie jest wyrobem medycznym” i „nie służy do leczenia pacjenta / wyrób do celów symulacji”.

Pytanie nr 5:

„W związku z szerokim zakresem prac przewidzianych w ramach przedmiotowego postępowania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.03.2026 r. Wydłużenie terminu pozwoli nam na zebranie wszystkich niezbędnych informacji oraz przeprowadzenie dokładnych obliczeń, co jest kluczowe dla przygotowania oferty spełniającej Państwa wymagania. Będziemy wdzięczni za uwzględnienie naszej prośby i pozytywne rozpatrzenie wniosku..”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 12.03.2026 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- 1) przedstawione wyjaśnienia treści SWZ zostały opublikowane w dniu 04.03.2026 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a243a032-f0e5-4240-9173-967bd8eb4334>,

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę uwzględniającą wszystkie powyższe wyjaśnienia.

Kanclerz



mgr inż. Jan Sikorski

Przewodnicząca Komisji Przetargowej



mgr inż. Małgorzata Makowiecka

Sporządził
Sekretarz Komisji Przetargowej



mgr inż. Dariusz Duda