

Zamawiający:
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

Radom, dnia 09.03.2026 r.

oznaczenie sprawy:
AP-26-1b/26

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego” w OBIEKCIE CZYNNYM**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym przedstawionym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 przywołanej ustawy Pzp udostępnia treść pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela Wykonawcy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Zamawiający w dniu 02.03.2026 udzielił wyjaśnień w pyt 10 i 11, że istniejące widoczne elementy konstrukcji dachowej i ścian należy oczyścić, odtłuścić i pomalować.

W związku z brakiem przedmiaru robót, dokumentacji konstrukcyjnej oraz wykazu elementów konstrukcji stalowej przeznaczonej do malowania), zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu przygotowania wyceny.

W szczególności prosimy o wskazanie:

1. Czy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną umożliwiającą określenie zakresu powierzchni do malowania (rysunki konstrukcyjne, zestawienie stali, wykaz elementów)?
2. Czy Zamawiający przekaze przedmiar robót lub określi orientacyjną powierzchnię (m²) konstrukcji stalowej przewidzianej do malowania?
3. W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie tych robót – ryczałtowo czy na podstawie faktycznie wykonanych i potwierdzonych obmiarów?
4. Czy Zamawiający określa wymagania dotyczące stopnia przygotowania podłoża (np. oczyszczanie ręczne/mechaniczne/strumieniowo-ściernie), systemu malarskiego oraz wymaganej trwałości powłoki? Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne i porównywalne przygotowanie oferty przez wszystkich Wykonawców.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania od 1 do 4:

Zabezpieczenie i malowanie istniejących elementów konstrukcji stalowej ma na celu:

1. zabezpieczenie antykorozyjne
2. estetyka elementów widocznych (słupy)

Elementy konstrukcji istniejącej są widoczne na przekroju 1-1 PT-302 (słupy, dźwigary) oraz rzutach (słupy).

Wszystkie elementy są obecnie pokryte powłoką malarską i zabezpieczone antykorozyjnie. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego ryczałtowego określenia wartości w/w prac zgodnie ze wskazaną technologią. Elementy widoczne (słupy) należy w całości pomalować na kolor RAL9010. Elementy zakryte – (dźwigary) należy zabezpieczyć antykorozyjnie w miejscach, które będą wymagały takiej konieczności również ze względu naruszenia w trakcie wykonywanych prac.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- 1) przedstawione wyjaśnienia treści SWZ zostały opublikowane w dniu 09.03.2026 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a243a032-f0e5-4240-9173-967bd8eb4334>,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę uwzględniającą wszystkie powyższe wyjaśnienia.

Kanclerz



mgr inż. Jan Sikorski


Przewodnicząca Komisji Przetargowej



mgr inż. Małgorzata Makowiecka

Sporządził

Sekretarz Komisji Przetargowej



mgr inż. Dariusz Duda