



- UWAGI OGÓLNE:
- Rysunku nie skalować.
 - Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
 - Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
 - Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
 - Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
 - Kolor, wygląd i ostateczna lokalizacja elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
 - Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.
 - Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
 - Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

- proj. instalacja wody lodowej - zasilanie
- proj. instalacja wody lodowej - powrót
- proj. instalacja wody lodowej - podłączenie do klimakonwektora
- proj. Klimakonwektor podsuflowy
- ST 3kW
- ST 88,9x2,0
- średnica instalacji zasilania
- ST 88,9x2,0
- średnica instalacji powrotu

UWAGA:
Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie urządzeń przewodów oraz ich włączenia należy sprawdzić na budowie.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

eko-technologie.eu
ul. Borelowskiego 29
42-200 Częstochowa

NIP 949-154-76-51
☎ 34 322 12 52
✉ biuro@eko-technologie.eu

Investor	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz		
Temat	Rozbudowa instalacji wody lodowej o chłodzenie części administracyjnej budynku D		
Adres inwestycji	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz Dz. nr ewid. 1386 / 454, obręb: Stara Wieś (0008)	Nr projektu: 24_039	Faza: PT
Tytuł rysunku	Rzut piętra - instalacja wody lodowej	Skala: 1:100	Nr rysunku: WL3
Opracował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Jacek Myga	455/02	05.2025
Opracował	mgr inż. Konrad Świątek	sanitarna	---