

Iłowa, dnia 30.12.2024r.



**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
ul. Żeromskiego 25
68 - 120 I Ł O W A

Adres do korespondencji
Marcin Zakrawacz
ul. Łąkowa 26
68-100 Żagań
Tel: 880 442 383

Znak: ZGKiM-650-123/24-MM

Dotyczy: Wniosku o wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Kowalice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2024 informuje, że miejsce wpięcia dla planowanej rozbudowy sieci wodociągowej do miejscowości Kowalice należy wykonać poprzez wpięcie sieci wodociągowej w miejscach zaznaczonych na dołączonym do wniosku załączniku graficznym. Włączenie do rurociągu wodociągowego woD110 przy ulicy Spokojnej oraz Marii Konopnickiej wykonać w miejscu zaznaczonym na dołączonej mapie.

W związku z planowaną rozbudową sieci, należy przedłożyć projekt do ZGKiM w celu uzgodnienia i akceptacji.

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej; 3,8 bar.

Potwierdzona ilość dostarczonej wody dla gospodarstw domowych; (15m³/d)

Potwierdzona ilość dostarczonej wody dla przedsiębiorstw; (70m³/d)

Z poważaniem:

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Józef Brzezicki