



# Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999  
e-mail: [sekretariat@myslakowice.pl](mailto:sekretariat@myslakowice.pl); [www.myslakowice.pl](http://www.myslakowice.pl)

RGK.ZP.271.07.2026

Mysłakowice, dnia 20.03.2026 r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z pytaniami, skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Karkonoska w Łomnicy (Osada – Papiernia)**” prowadzonym przez Gminę Mysłakowice działając na podstawie art. 284, ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji przetargowej dotyczącej konstrukcji nawierzchni drogi. W specyfikacji SWZ wskazano, iż grubość warstwy dolnej podbudowy z kruszywa wynosi 20 cm, natomiast warstwy górnej 10 cm. Z kolei w przedmiarze robót przyjęto grubość warstwy dolnej 15 cm oraz warstwy górnej 10 cm. Powyższe oznacza różnicę 5 cm w grubości warstwy dolnej na całym odcinku, co ma istotny wpływ na kalkulację ceny ofertowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które wartości należy przyjąć przy sporządzaniu oferty.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu oferty należy przyjąć wartości podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 2**

W przedmiarze przewidziano zastosowanie separatora koalescencyjnego, jednak brak jest niezbędnych parametrów technicznych umożliwiających jego dobór i wycenę. W Związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o komplet parametrów technicznych separatora koalescencyjnego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować separator koalescencyjny o przepływie nie mniejszym niż 3m<sup>3</sup> na minutę.

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji przetargowej zakresu prac do realizacji obejmujących oświetlenie drogowe. Prosimy o wyjaśnienie, który zakres należy przyjąć do wyceny, z swz czy z udostępnionego przedmiaru wraz z dokumentacją. Zakresy znacząco się różnią.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu oferty należy przyjąć zakres pracy podany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 4**

Proszę o podanie danych technicznych separatora koalescencyjnego, który ma być zastosowany zgodnie z opisem w SWZ.



## Urząd Gminy Mysłakowice

58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5; tel. 756439960; fax: 756439999  
e-mail: [sekretariat@myslakowice.pl](mailto:sekretariat@myslakowice.pl); [www.myslakowice.pl](http://www.myslakowice.pl)

---

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować separator koalescencyjny o przepływie nie mniejszym niż 3m<sup>3</sup> na minutę.

**Wójt Gminy Mysłakowice**

**/-/ Michał Orman**

### **Wersja elektroniczna dokumentu.**

Dokument w oryginale podpisany przez Wójta Gminy Mysłakowice.