

Świerkiany, dnia 02.03.2023 r.

**PROJEKTOWANIE - NADZORY**  
**KONDROT KAZIMIERZ**

ul. WANDY 11/16  
44-217 Rybnik

**Dotyczy: naniesienie uzbrojenia wod-kan przy**  
**„Przebudowie ul. Warneńczyka” w Świerkianach**

W odpowiedzi na pismo, naniesienie uzbrojenia wod-kan. (aktualizacja):

W obszarze opracowania występują sieci/przyłącza kanalizacyjne:

- grawitacyjna PVC200, PVC160;
- tłoczna PE140

oraz sieci/przyłącza wodociągowe wraz z zasuwaniami:

- PE63, PE32;
- PVC40, PVC32.

W przypadku zaprojektowania obniżenia niwelety drogi na sieci/przyłączach wodociągowych, należy zwrócić się do GZWiK ze szczegółowym profilem drogi. PE63 zabudowana jest na głębokości około 1.2 -1.6 m, PVC jako starszy wodociąg mógł być miejscowo zabudowany płycej lub podlegać działaniom właścicieli terenu w zakresie kształtowania działek (głębokość od 0.6 m).

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna według głębokości studni. Kanalizacja tłoczna posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 2 metry.

Należy przewidzieć regulację wysokościową skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych.

Należy wykonać regulację wysokościową zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej w systemie zaakceptowanym wcześniej przez GZWiK. Ilość studni w drodze w zakresie opracowania – nie mniej niż 9.

O terminie robót powiadomić GZWiK celem prowadzenia nadzoru branżowego.

Z poważaniem

DYREKTOR  
GMINNEGO ZAKŁADU  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Świerkianach z/s w Jankowicach

*Adam Badura*  
Adam Badura