

## Wykonawcy

Nr postępowania RO.271.1.2026, RO.271.2.2026

Łask, 2026-03-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **Rozwój sieci wodno-ściekowej na terenach wiejskich Gminy Łask.**

Gmina Łask, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) przekazuje zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE100 RC?

### **Odpowiedź nr 1:**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz STWiORB dopuszcza stosowanie rur PVC lub PE spełniających wymagania określone w tych dokumentach. Dopuszcza się realizację sieci wodociągowej z zastosowaniem metody przewiertu sterowanego.*

*Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur dwuwarstwowych PE100 RC i podtrzymuje rozwiązania materiałowe przyjęte w dokumentacji projektowej.*

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur PVC ze standardową uszczelką wargową zamiast systemu Anger Lock?

### **Odpowiedź nr 2:**

*Zamawiający informuje, że rurociągi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB.*

*Dopuszcza się zastosowanie rur PVC ze standardową uszczelką wargową, pod warunkiem spełnienia wymagań normowych oraz parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej.*

Burmistrz Łasku  
/-/  
Monika Mrowińska

Urząd Miejski  
w Łasku  
ul. Warszawska 14  
98-100 Łask

tel. 43 676 83 00  
faks 43 676 83 88  
um@lask.pl  
www.lask.pl

