

Tuszów Narodowy, dnia 24.02.2026 r.

Gmina Tuszów Narodowy
39-332 Tuszów Narodowy 225

Znak sprawy: DKP.271.02.2026

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 na zadanie pod nazwą: **"Modernizacja systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tuszów Narodowy"**.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje część zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 12.02.2026

1. W nawiązaniu do zapisu Rozdziału 6 SWZ, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga wykazania się należytem wykonaniem roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę powyższego zapisu i wydłużenie badanego okresu do 6 lat. Obecny zapis, ograniczający się ściśle do 5 lat, może wyeliminować z postępowania Wykonawców posiadających bogate i adekwatne doświadczenie, którzy zrealizowali referencyjne zadanie (sieć L=1500m z przepompownią) w okresie nieznacznie przekraczającym 5 lat. Pragniemy podkreślić, że brak realizacji zadania o identycznych parametrach w ostatnich 5 latach nie wynika z braku potencjału Wykonawcy, lecz ze specyfiki rynku i cyklu inwestycyjnego. W tym czasie Wykonawca zachował ciągłość działalności, realizując inne wymagające roboty inżynierskie i utrzymując pełną gotowość techniczną oraz kadrową. Specyfika robót inżynierskich sprawia, że kompetencje zdobyte 6 lat temu nie tracą na aktualności, zwłaszcza gdy Wykonawca pozostaje aktywnym uczestnikiem rynku budowlanego. Dopuszczenie szerszego kręgu doświadczonych firm wpłynie pozytywnie na konkurencyjność cenową i jakość ofert.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia warunek bez zmian z uwagi na fakt, że wymagania udziału w postępowaniu zostały określone proporcjonalnie do zakresu przedmiotu zamówienia, tak aby odzwierciedlały minimalną zdolność techniczną oraz zawodową w stosunku do niewielkiego zakresu jaki obejmuje przedmiotowe zamówienie.

2. Prosimy o podanie firmy konserwującej i utrzymującej system SCADA, która wykonuje dla Państwa wizualizację, do której mają zostać wpięte przepompownie ścieków.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej system monitoringu ma być kompatybilny z obecnie funkcjonującym w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jaślanach (GZGK Jaślany).

Pytanie z dnia 17.02.2026

1. Proszę o informację kto jest dostawcą systemu monitoringu i wizualizacji na przepompowniach ścieków do kogo się zgłosić o wpięcie lub proszę podać kwotę takiego wpięcia "Rozdzielnica zasilająco-sterownicza dla budowanych sieciowych przepompowni ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w GZUK w Jaślanach "

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową system monitoringu ma być kompatybilny z obecnie funkcjonującym w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jaślanach (GZGK Jaślany). W związku z powyższym w tej sprawie należy się zwrócić do GZGK w Jaślanach adres; Jaślany 238a
39-332 Tuszów Narodowy, e-mail: gzgk@tuszownarodowy.pl , tel./fax:
17 581 75 84,

Pytania z dnia 19.02.2026

1. Proszę o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi po zakończeniu budowy będzie po stronie Zamawiającego. Zgodnie z orzeczeniem KIO (m.in. sygn.. akt KIO 171/13), wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany tylko do usuwania wad i usterek wykonanych robót, a nie wykonania czynności serwisowych czy eksploatacyjnych. Zatem wszelkie świadczenia/usługi nie mieszczące się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane i nie związane bezpośrednio z tymi robotami, nie mogą stanowić obowiązku wykonawcy. 2) Proszę o potwierdzenie, że: a) Zamawiający ponosić będzie wszystkie koszty związane z serwisowaniem ew. urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. b) Zamawiający ponosić będzie wszystkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami w okresie udzielonej gwarancji. c) Zamawiający ponosić będzie koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie w okresie udzielonej gwarancji. Zamawiający ponosić będzie koszty tzw. Robocizny w związku z wykonaniem ww. usług serwisowych czy przeglądów w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Czy zamawiający dla odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej realizowanej metodą przewiertu rurą PE dopuszcza alternatywnie zastosowanie kamionkowych rur przeciskowych?

Odpowiedź: Przewiertu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Pytania z dnia 20.02.2026

Pytanie 1. Zgodnie z Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy & 5 pkt 1 ppkt 1 Zamawiający przewiduje 1 płatność końcową po zakończeniu zadania. Czy Zamawiający zmieni zapis i dopuści fakturowanie częściowe i do jakiej wysokości (można podać w procentach wartości całkowitej robót).

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego z uwagi na niedługi okres zamówienia oraz relatywnie mały zakres przedmiotu planowanych robót

Pytanie 2. Pytanie dotyczy SWZ Rozdział 4; pkt 4.2 b) "... Przedmiar robót ma charakter pomocniczy .." Bardzo proszę o potwierdzenie, iż długość całej kanalizacji do wykonania wynosi: 3182 metry bieżące.?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić do Zadania zakres kwalifikowany i niekwalifikowany?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, przedmiot zamówienia należy wykonać w całości

Pytanie z dnia 23.02.2026

Pytanie 1. Proszę o informację czy należy wykonać przyłącza elektryczne do obu przepompowni ścieków? 2. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

Odpowiedz: Zasilanie energetyczne (przyłącza) należy wykonać do obydwu przepompowni ścieków. W związku z powyższym uzupełniono dokumentację techniczną oraz przedmiary.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz udzielone odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert**
- C. Jednocześnie w związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi oraz w związku z upływającym terminem składania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez przedłużenie terminu składania, otwarcia i związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **27.02.2026r. godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **03.03.2026 r. godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **27.02.2026 r. godz. 10:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **03.03.2026 r. godz. 10:30**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia: 28.03.2026 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą: **do dnia 01.04.2026 r.**

C. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00109471/01 z dnia 2026-02-12 w sekcji VIII – procedura.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 12.02.2026r. r. w BZP.

Ponadto Zamawiający informuje, że skorygował i ujednolicił zapisy zał. nr 2 do SWZ - projekt umowy,

D. W załączeniu:

- uzupełniona dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót - dot. przyłączy elektrycznych do pompowni ścieków.

.....

Wójt Gminy

.....