



- UWAGA
- Kabel zasilający szafę sterowniczą windy ułożyć w rurce elektonstaloacyjnej
  - Szafę uziemieć linką o przekroju 6mm² podłączoną do istniejącej instalacji uziemienia w budynku

Projekt Techniczny			
Inwestor: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń			
Temat: Projekt budowlany dobudowy windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół			
Adres: Cieszyń, ul.Plac ks. Łondzina 3, dz. ew. nr 142, obręb 0042 Cieszyń			
Nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznych. Rzut przziemia			
Skala rysunku: 1:100			
projektant:		EL-2	
mgr inż. Marek Olejarsz		Podpis:	
uprawnienia budowlane w spec. instalacje elektryczne		POOE/06	
Nr upr.:		Data:	
MAP/0141/		2025.04.07	