



Oznaczenia przegród po:

B1 – ściana warstwowa zew.:

- tynk c-w
- cegła kratówka gr. 25cm
- styropian gr. 5cm
- cegła kratówka gr. 12cm
- tynk mineralny
- styropian 032 gr. 12cm
- siatka na kleju
- tynk strukturalny

B5 – ściana pas dolny:

- tynk c-w
- żelbet monolityczny gr. 25cm
- styropian gr. 5cm
- tynk mineralny
- styropian 032 gr. 12cm
- siatka na kleju
- tynk strukturalny

D1 – strop pod łącznikiem:

- terakota,
- szlichta betonowa,
- płyta żelbetowa
- styropian 10cm
- tynk mineralny
- styropian 032 gr. 12cm
- siatka na kleju- tynk strukturalny

D2 – strop:

- wełna mineralna,
- płyta żelbetowa,
- tynk mineralny

B1' – ściana warstwowa zew. po zamurowaniu okna:

- tynk c-w
- gazobeton odmiany 400 gr. 24cm
- styropian 032 gr. 5cm
- styropian 032 gr. 12cm
- siatka na kleju
- tynk strukturalny

Obiekt/inwestycja: Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Unisławiu

Inwestor: Gmina Unisław,
ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

Lokalizacja: dz. nr 740/4, obręb: Unisław,
ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław

Temat: Przekrój B-B

Opracował: mgr inż. Michał Melerski

Podpis:

Opracował: inż. Lech Braszczynski,
nr upr. BP-RN-V/18/TO/83

Podpis:

Data:
marzec 2024

Skala:
1:50

Faza:
PB

nr rys.:
B-7.1