



**UWAGA:**  
Rozdzielnicę TR2 rozbudować o aparaty wg. schematu.  
Instalację wykonać w listwach instalacyjnych przewodami:  
- grzejniki elektr. YDYp 3x2,5 750V, p/t,  
- jednostka zewn. klimatyzatora YDY 5x2,5  
- jednostki wewn. klimatyzatora YDY 3x1  
Osprzęż natynkowy szczelny.  
Zacisk PE rozdzielnic TR2 uziemić, R< 10Ω

Inżynieria Sanitarna Agnieszka Otkka spółka z o.o. tel. 608 883 733, 602 337 567, e-mail: aotkka@op.pl	
TEMAT PROJEKTU:	Projekt techniczny termomodernizacji budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnejw Brzozowie, dz. nr 172/8
LOKALIZACJA:	Rzut parteru - instalacja elektryczna
NAZWA RYSUNKU:	Imię i Nazwisko
WYKONALI:	Numer uprawnień, specjalność
Projektant	uprawnienia w spec. instal. - inż. w zakresie projekt. sieci i instalacji elektrycznych GPl. 7342/192/TO04
DATA OPRACOWANIA: 12.2023	SKALA: 1:75
	NR RYS. E2